



TERVISEAMET

Orica Eesti OÜ
info@orica-estonia.com

14.03.2024 nr 12.2-1/24/7271-5

Teade riikliku järelevalvemenetluse lõpetamise kohta

Terviseamet (edaspidi amet) viis veeseaduse (edaspidi VeeS) § 250 lg 1 ja lg 3 ning korrakaitseaduse (edaspidi KorS) § 27 alusel läbi riiklikku järelevalvemenetlust eesmärgiga kontrollida Orica Eesti lõhkeainete tehase veevärgi joogivee kvaliteedi vastavust sotsiaalministri 24.09.2019 määruses nr 61 „Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ja analüüsimetodid ning tarbijale teabe esitamise nõuded“ (edaspidi määrus nr 61) sätestatud nõuetele.

Vastavalt eespool nimetatud eriseadusele on amet KorS § 6 lg 1 mõistes korrakaitseorgan, kes on riikliku järelevalve ülesannet täitma volitatud asutus. Orica Eesti OÜ (registrikood 10186632, edaspidi ettevõtte) on KorS § 15 lg 1 mõistes veevärgi haldajana avaliku korra eest vastutav isik.

Amet alustas 23.10.2023 ettevõtte ohukahtluse raames riiklikku järelevalvemenetlust, mis tekkis ametile esitatud enesekontrolli analüüsitulemustega. Enesekontrolli raames 22.03.2023 võetud joogivee analüüsitulemused ei vastanud vastavalt määruse nr 61 § 6 nõuetele.

Menetlustoimingu raames vormistati riikliku järelevalve menetlustoimingu protokoll nr 12.2-1/23/7271-1. Rahvatervise labori Kohtla-Järve labori 24.10.2023 väljastatud katseprotokoll kohaselt ei vastanud joogivee kvaliteet raua- ja mangaanisisalduse osas.

Järelevalve käigus tuvastatud puudused olid välja toodud ameti 30.11.2023 kirjas nr 12.2-1/23/7271-2, kus amet küsis ettevõttelt asjakohaseid seletusi.

Ettevõtte esitas 07.12.2023 ametile e-kirja, milles teavitas ametit rakendatavate meetmete kohta.

Ettevõtte võttis 15.02.2023 joogiveeproove kõõgi kraanist. Labori 27.02.2024 väljastatud katseprotokoll alusel vastas joogivee kvaliteet määruses nr 61 sätestatud nõuetele.

Arvestades ülaltoodut lõpetab amet ettevõtte suhtes alustatud riikliku järelevalvemenetluse.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Marje Muusikus
osakonnajuhataja
Ida regionaalosakond

