

Madis Pintson

Saatja: Aksana Bedaš
Saatmisaeg: teisipäev, 22. aprill 2025 12:29
Adressaat: Madis Pintson
Teema: FW: Lisainfo Jaamamõisa 22 ja 22a.
Manused: Taotlus teenustele Tuleohutus 2025 Tartu Maarja Tugikeskus.docx

From: Helle Känd <helle@maarjatugikeskus.ee>
Sent: Tuesday, April 22, 2025 11:04 AM
To: Aksana Bedaš <aksana.bedas@paasteamet.ee>
Subject: Vs: Lisainfo Jaamamõisa 22 ja 22a.

TÄHELEPANU! Tegemist on väljastpoolt asutust saabunud kirjaga. Tundmatu saatja korral palume linke ja faile mitte avada!

Saatja: Aksana Bedaš <aksana.bedas@paasteamet.ee>
Saatmisaeg: esmaspäev, 21. aprill 2025 18:01
Adressaat: Hannes Veenpere <Hannes.Veenpere@tartu.ee>
Koopia: helle@maarjatugikeskus.ee
Teema: Lisainfo Jaamamõisa 22 ja 22a.

Tere!

Kuna nendel hoonetel on vaja tõendit, siis teostas in täna neis hoonetes tuleohutuskontrolli. Kohapeal ei olnud mulle esitada järgmisi hooldusdokumente:

1. Evakuatsioonivalgustuse kontroll (kuu ja aasta).
2. Ventilatsioonisüsteemi hooldus.

Soovituslik on paigaldada sauna pesuruumidesse paanikavältimise valgustus, kuna sealolev klientuur võib elektrikatkestusel end vigastada või sattuda paanikasse.

Lugupidamisega

Aksana Bedaš
ohutusjärelvalve büroo
peainspektor
+372 5309 2586
+372 733 7338
aksana.bedas@paasteamet.ee

PÄÄSTEAMET
Jaama 207 | 50705 Tartu
paasteamet.ee
olevalmis.ee
ohutusportaal.paasteamet.ee

