

Krista Kruus

From: Korteriühistu Kaagvere 8 <kaheksajalg.ky@gmail.com>
Sent: teisipäev, 11. aprill 2023 00:13
To: Krista Kruus
Subject: Re: Päästeameti ettekirjutuse järelkontroll
Attachments: image001.png

Follow Up Flag: Follow up
Flag Status: Flagged

TÄHELEPANU! Tegemist on väljastpoolt asutust saabunud kirjaga. Tundmatu saatja korral palume linke ja faile mitte avada!

Tervitus Krista

Uurides ja puurides, selgub tõeasi, et antud uksi või ust ei ole paigaldatud. Selleks on kaks põhjust: antud juhatus eksisteerinud mõned kuud. Ja tõepoolest ei olnud enne teadlikult antud ettekirjutustes. Kiri läbi lugedes ja hakates dokumentides tuhlama siis yõesti kaustiku põhjast tuli see ettekirjutus välja.

Teine põhjus, me kahjuks ei näe hetkel.sellega kohe tegelimiseks ka enam põhjust. Kuna meil on käsil maja renoveerimine. Kui me peaks sellega prioriteedina nr 1 käsile võtma. Siis oleks meil.hetkel.nende uste tellimine nüüdseks mõtetu. Kuna renoveerimise kõigus on plaan keldri sissepääsu asetust üldse muuta. Ning neid uksi ei ole võimalik taaskasutada kredexi renoveerimistingimustele.

Loodan, et mõistate antud situatsiooni ja kui on lisaküsimusi või soovitusi..võib helistada või kirjutada.

E, 6. veebruar 2023 14:35 Krista Kruus <Krista.Kreuus@rescue.ee> kirjutas:

Tere!

Päästeameti Lõuna päästekeskus on 27.11.2019 andnud adressaadile Kastre vald, Kaagvere küla, Kaagvere keskus 8 korteriühistu (registrikood 80037773) ettekirjutuse nr 7.2-6.3/2752 aadressil Kaagvere keskus 8, Kaagvere küla, Kastre vald, Tartu maakond asuva kortermaja kohta.

Ettekirjutuse nõude sisu - Moodustada hoone keldritest omaette tuletõkkeseksioonid, paigaldades nõuetele vastavad tuletõkkeuksed keldrite ning evakuatsioonitrepikodade vahele, et võimaliku tulekahju puhkemise korral keldris oleks tagatud inimeste ohutu evakueerumine või nende evakueerimine hoonest.

Palun andke Päästeametile teada, kas ettekirjutus on täidetud.

Lugupidamisega

PÄÄSTEAMET

Lõuna Päästekeskus

Krista Kruus

ohutusjärelvalve büroo


inspektor

mob +372 53937503

tel +372 7337 363

Jaama tn 207 | 50705 | Tartu | Eesti

www.rescue.ee



OHUTUSE EESTVEDAJA