

KATSEPROTOKOLL NR. 24-3207V

Lehekülg: 1/1

ANALÜÜSIDE TELLIJAJ:	Ecosh Life OÜ	Kontaktisik:	Karl Kesküll
Postiaadress:	Kukermiidi 4, 11216 Tallinn		
Telefon:	58160080	Faks:	E-post: karl@ecosh.com

ANALÜÜSI NIMI	KOOD	MEETOD	ÜHIK
Coli-laadsed bakterid Colilert-18 MPN meetodil vees	COcolilert	EVS-EN ISO 9308-2:2014	MPN/100 ml
Escherichia coli MPN meetodil vees	ECcolilert	EVS-EN ISO 9308-2:2014	MPN/100 ml
Intestinaalsed enterokokid vees Enterolert MPN meetodil	Enterolert	Enterolert-DW/Quanti-Tray system (DST)	MPN/100 ml
Kultiveeritavate mikroorganismide arvukus vees, 22 °C	MA-22	EVS-EN ISO 6222:2001	cfu/ml

VEE ANALÜÜSI TULEMUSED

Proovi nr	Proovivõtu koht	Analüüsi kood			
		COcolilert	ECcolilert	Enterolert	MA-22
1	Joogivesi, puhkeruum; Üldkasutatav vesi	3,1	0	0	7,0 Est
2	Joogivesi, pöördosmoosi veepuhastusseade; Tootmisvesi	0	0	0	>3,0 x 10 ²
3	Joogivesi, labori kraan; Üldkasutatav vesi	1,2 x 10 ¹	1,0	1,0	>3,0 x 10 ²
4	Joogivesi, kraan 013; Üldkasutatav vesi	9,9	0	1,0	1,3 x 10 ¹
5	Joogivesi, pesuruum 232; Üldkasutatav vesi	7,5	1,0	0	3,2 x 10 ¹
6	Joogivesi, valmisladu 125; Üldkasutatav vesi	2,1 x 10 ¹	1,0	1,0	7,1 x 10 ¹
7	Joogivesi, lüüs 225; Üldkasutatav vesi	4,2	0	0	2,1 x 10 ²
8	Joogivesi, lüüs 112; Üldkasutatav vesi	8,7	0	1,0	1,3 x 10 ²

Eesmärk: Enesekontroll	
Proovivõtu kuupäev: 19.09.2024 08:00	Analüüsitulemuste teatamine
Proovi vastuvõtmise kuupäev: 19.09.2024 15:35	digiallkirjastatud katseprotokoll:
Analüüside teostamise aeg: 19.09.2024 - 22.09.2023	pdf fail e-postiga: X
Vastuse väljastamise kuupäev: 23.09.2024	väljatrükk tavapostiga:

Mikrobioloogia laboratooriumi juhataja		Ene Talpsep
--	---	-------------

Est - (Estimated) hinnanguline

 NB! Analüüsi tulemused kehtivad ainult analüüsiks toodud proovide kohta
 Katseprotokolli ei tohi esitada osade kaupa ilma Icosagen AS kirjaliku loata

B24-3708