

x= 6570950
y= 538750



71801:006:0030
Vana-Kivisilla

Paigaldada kinnisel meetodil
L=18 meetrit

AJ Kasemetsa F5:
Liitumiskilbist LK228865 ehitada välja maakaabel AXPK
4G50 (MPL427423) kuni projekteeritud liitumiskilbini
LK229309, L=42/47m

Maakaabel paigaldada kogu trassi ulatuses
kaitsetorusse:
Lahtiselt PVC D110 750N
Kinniselt PVC D110 1250N

Kinnise meetodi abikaevik

71901:001:0836
Kuninga

71901:001:0553
11342 Saku-Tõdva tee



Paigaldada liitumiskilp LK229309
peakaitsmega 3x16A

TINGMÄRGID ASENDIPLAANIL

- ← → Olemasolev MP maakaabel
- ▬ Olemasolev liitumiskilp
- ▬ Projekteeritud liitumiskilp
- ▬ Projekteeritud 0,4 kV maakaabel kaitsetorus 750N
- ▬ Projekteeritud 0,4 kV maakaabel kaitsetorus 1250N (kinnisel meetodil)
- ▬ Kinnistu piir
- s — Olemasolev ELASA sidekaabel

Märkus:
- Geoalusena kasutatud Enersense AS tööd nr. EN-24-197_LC1449 Kuninga, Kajamaa küla topo-geodeetiline alusplaan A3
- Teiste kommunikatsioonidega rööpkulgemisel ning ristumisel jälgida ettenähtud vahekauguseid - maandusi vaadata jooniselt 002 "Elektriskeem"
- Pärast kaevetöid taastada pinnase endine olukord ning korrastada ehitusjäljed. Pinnase täitmisel arvestada hilisemat vajumist, tagasitäidetav pinnas tihendada.

71801:006:0065
Noole tee 2 // Kivisilla

Tellija: 	Töövõtja: 	Address: Mõigu 3, Tallinn 10112 Reg. nr: 11445550	Kuupäev: 20.09.2024 Töö nr: 24-197
Töö nimetus: Kuninga kinnistu liitumine madalpingel Kajamaa küla, Saku vald, Harjumaa LC1449	E-mail: hardi.tamme@enersense.com Tel nr: +372 5174402	Joon nr: 001 Mõõtkava: 1:500	
Joonise nimetus: Asendiplaan	Projekteeris: Hardi Tamme Kontrollis: Janar Kubbi		