

Vassil Hartšuk

From: Vassil Hartšuk
Sent: neljapäev, 9. november 2023 21:44
To: 'anna.petrova@kprojekt.ee'
Subject: DP

Tere,

Edastan esitatud detailplaneeringute läbi vaatamise kohta märkused:

Admiraliteedi basseini ümbruse detailplaneering

- Pos 1, 2 ja 3: tuleb arvestada automaatse kustutusüsteemiga (maa-aluse osa pindala ületab 800m²);
- siseministri määruse nr 17 nimetus on muudetud „Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded“.

A-reisiterminali ning kruisiterminali ala detailplaneering

- Hoonete veevajadus ehitiseväliseks tulekustutuseks on 30 l/s (lähtudes ehitiste kasutusviisidest);
- Tuletõrje veevõtukohad TV koondplaani on näitamata;
- siseministri määruse nr 17 nimetus on muudetud „Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded“.

Vanasadama põhjaosa DP

Esitatud A-reisiterminali ning kruisiterminali ala detailplaneering

D-terminali ja lähiala detailplaneering

- Hoonete veevajadus ehitiseväliseks tulekustutuseks on 20 l/s (lähtudes ehitiste kasutusviisidest);
- Planeeritav sisemine tuletõrjevee vooluhulk on 15 l/s ei ole nõuetekohane
- Tuletõrje veevõtukohad TV koondplaani on näitamata;
- siseministri määruse nr 17 nimetus on muudetud „Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded“.

Vassil Hartšuk

Ohutusjärelvalve büroo

peainspektor

mob: +372 501 2271

Vassil.Hartsuk@rescue.ee

PÄÄSTEAMET

Erika 3 | 10416 Tallinn

www.rescue.ee

<http://www.facebook.com/paasteamet>