Paigaldada MPL440999
Kaabel Al 4G120 L(trass/varuga)=278/286m
Toru= D=110, 750N, L=270m

5,12m

Demonteerida

Paigaldada LK237585 soklil, h=

Kinnine läbimine tee alt L=8m
Toru D=110, 1250N, L=8m

Paigaldada MPLTarbija1 kliendi peakilpi
Kaabel Al 4G50. L(trass/varuga)=30/35

4xA-35

19

20

21

22

X = 6543000
Y = 622650
X = 6542950
Y = 622900

66001:001:0572
Mäe

66001:001:0212
Liigvalla-Nõmmküla tee

postkastid

kuur

käimla

H

Tingmärgid projekteeritud

- 1W1 1W1 — Projekteeritud 0,4 kV maakaabelliin torus
- Liitumiskilp
- Jaotuskilp
- 1W1 1W1 — 0,4 kV maakaabelliin torus kinnise läbimisega
- Demonteeritavad elemendid
- Kaevik

Tingmärgid olemasolevad

- Katastriüksuse piir
- Ol.ol 0,4 kV õhuliin

Projekt	Võrgu ümberehitus Kuldi ja Mäe kinnistutel. Liigvalla küla, Väike-maarja vald, Lääne-Viru maakond				Tellija	Elektrilevi OÜ
	Joonis	Asendiplaan			Joonise nr	TC0860 -1
LEONHARD WEISS	Projekteeris	J.Palumägi		09.2025	51937121	Mõõtkava 1:500
E-post estonia@leonhard-weiss.com	Kontrollis	J.Hövel				Staadium Tööprojekt
Telefon +372 601 2285						Keel EST / Leht 1 / Lehti 1
Registrikood 12083348						
EL10665798-0001						