



Tellija: elektrilevi	Töövõtja: enersense	Address: Mõigu 3, Tallinn 10112	Kuupäev: 04.07.2024
Töö nimetus: Vana-Vaida tee 13 liitumine madalpingel Vaida alevik, Rae vald, Harjumaa LC0969	E-mail: egle.ninep@enersense.com Tel nr: +372 5597 1898	Reg. nr: 11445550	Töö nr: 72/0969
Joonise nimetus: Asendiplaan	Projekteeris: Egle Ninep-Kaselt Kontrollis: Janar Kubbi	Joon nr: 001 Möötkava: 1:750	

TINGMÄRGID ASENDIPLAANIL

	Olemasolev MP maakaabel
	Tööst välja jääv maakaabel
	Projekteeritud jaotus- ja liitumiskilp
	Projekteeritud 0,4 kV maakaabel kaitsetorus 750N
	Projekteeritud tarbija kaabli reservitoru
	Kinnistu piir
	Olemasolev KP maakaabel
	Olemasolev kanalisatsioonitorustik
	Olemasolev veetrass
	Olemasolev sidekaabel
	Taastatav teekate
	Tööst väljas olev kanalisatsioonitorustik
	Tööst väljas olev veetorstik

Märkus:
- Geoalusena kasutatud Enersense AS tööd nr. EN-24/61
- Teiste kommunikatsioonidega rööpkulgemisel ning ristumisel jälgida ettenähtud vahekauguseid - maandusi vaadata jooniselt 002 "Elektriskeem"
- Pärast kaevetöid taastada pinnase endine olukord ning korrastada ehitusjäljed. Pinnase täitmisel arvestada hilisemat vajumist, tagasitaidetav pinnas tihendada.