

Tingmärgid:

- 1W1 Projekteeritud m/p kaabel kaevikus
450N kaablikaitsetorus.
- Projekteeritud liitumiskilp
- Projekteeritud maandus

Paigaldada pot.ring ümber liitumiskilbi, $R_m \leq 100\Omega$
Tarbijakaabli liitumiskilpi viimiseks paigaldada D50 PVC 450N toru, min 2m kilbi seinast!.

Projekteeritud ühekohaline liitumiskilp LK227255 Kergliiklustee valgustuse tarvis. Kilbi ukse avanemise suund põhja suunas. Peakaitse kilbis: 3x16A, P2P arvesti. EIC kood: 38ZEE-00796598-N. Maapinna kõrgus $\pm 0,00 = 52,30$

Projekteeritud maakaabel AXPK 4G50 (Kartulihoidla AJ F7, M7 - LK227255), $L_{trass} = 30m$ ($L_{kaabel} = 42m$), nr. MPL422281. Maapinnas kaabel terves ulatuses D110 450N kaablikaitsetorus.


Keskuse(Kolga-Jaani)
Tunnus: 2103000010060
kood: 005

51 Viljandi-Põltsamaa tee
Km 27,53
24832 Vissuvere kergliiklustee
Km 0,30

Haljastuse taastamine
~36m²

RIIGITEE KAITSEVÖÖND
30m TEE ÄÄREST

Olemasolev Kartulihoidla AJ F7 õhuliini puitmast. Mastile paigaldada kaablikaitsekarbik !



MÄRKUSED:
Kõrgused EH2000 süsteemis
Koordinaadid L-EST97 süsteemis
Plaanil kajastatud piirid Maa-ameti andmete põhjal selsuga 06.03.2024. (kihil "PIIR" esitatud piirjoonte asukoht on informatiivsed)

Töö nr. 11552G	Objekt: Viljandi-Põltsamaa tee 51 kergliiklustee valgustuse elektriliitumine	Koostatud: 06.03.2024
Objekti aadress	Möötkava 1, Leht 1, Lehti 1, Pilt 11552G Joonis	
Koostas	A.Kasak	
Kontrollis	M.Sepp	

Kirjanurk
EEG000316; 686 MA-k
TEL003987
Hillevälja tee 20 Oru küla
Kose vald, Hiiu maakond
tel: +37253739196

- MÄRKUSED:**
- GEODEETILISE ALUSPLAANID ON KOOSTANUD OÜ KIRJANURK, TÖÖ NR. 11552G (KOOST 03.2024), (kõrgused EH2000 süsteemis, koordinaadi L'Est 97 süsteemis)
 - ENNE KAEVAMISTÖÖDE ALUSTAMIST HANKIDA KAEVAMISTÖÖDE LUBA JA KUTSUDA KOHALE KOMMUNIKATSIOONIDE VALDAJA ESINDAJAD. KAEVAMISTÖÖDE TEOSTAMISEL JÄRGIDA KOMMUNIKATSIOONIDE VALDAJATE JUHISEID
 - KAEVIKUST EEMALDATAV PINNAS UTILISEERIDA ETTENÄHTUD KORRAS
 - ASFALT- VÕI MUU TEEKATE TAASTADA ENDISEL KUJUL VASTAVALT TEEDEEHITUSE NÕUETELE
 - KAEVETÖÖDE TEOSTAJA KAEVETÖÖDE LOA SAAMISEL NÄIDATA UTILISEERITAVA PINNASE LADUSTAMISE KOHT

Projekteeris:	J.Lütt	TELLIJA:	ELEKTRILEVI OÜ
Projekti juht:	H. Lomp		
TOIMING	VÄLISELEKTRIVÕRGU PROJEKT	JOONISE LIIK	TÖÖJOONIS
PROJEKTI NIMI:	Viljandi-Põltsamaa tee 51 kergliiklustee valgustuse liitumine elektrivõrguga Eesnurga küla, Viljandi vald, Viljandi maakond	JOONISE NIMI:	Asendiplaan
		MOOTKAVA	M1:500
		KUUPÄEV:	21.03.2024
		TOO NR:	LC1015
		KOOD	EL-1
		LEHT:	1
		LEHTI:	1

AS STIK-ELEKTER
Roosna-Alliku vald, Järva maakond
Tel.: 38 95451; Fax.: 38 95452
stik-elekter@stik-elekter.ee