



Liinide tähistustes on enne kaldjoont trassi pikkus, pärast kaldjoont liini pikkus

- Tingmärke**
- Projekteeritud KP maakaabelliin
  - Projekteeritud kaitsetoru (750 N)
  - Projekteeritud kaitsetoru (1250 N)
  - Puurimiskaevik
  - - - Ol. olev MP kaabel
  - - - Ol. olev sidekanalisatsioon
  - - - Katastriüksuse piir

- Märkused:**
- Ehitustööd toimuvad teede nr 25248, 24249 ja 67 kaitsevööndis ja teemaal.
  - Teemaal paigaldada kaabel täielikult kaitsetorusse.
  - Kaabli vähim sügavus mulde nõlvast kuni 1 m kaugusel on 1,2 m.

Kasutatud materjal: 1. Geolus - Kirjanurk OÜ (töö nr. 13383G) 03.2025

Kõrgused EH2000 süsteemis

Projekt: Rõuge-Sänna 10 kV fiidri rekonstrueerimine (II etapp) Rõuge vallas Võrumaal				Tellijä: Elektrilevi OÜ	
Joonis: Asendiplaan (vaated 2-3)				Joonise nr: IP7494-K2-1	
Projekteeris	K. Kangro	01.04.2025	+372 53045971	Möödikava	M 1:500
Kontrollis	K. Maaten		+372 512 7053	Stadium	
Projekti juht				Keel	Leht 3
				EST	Leht 7

LEONHARD WEISS  
 LEONHARD WEISS OÜ  
 E-post estonia@leonhard-weiss.com  
 Telefon +372 601 2285  
 Registrikood 12083348