



TRANSPORDIAMET

Riivo Leiten
Kambja Vallavalitsus
vald@kambja.ee
Pargi tn 2
61714, Tartu maakond, Kambja vald,
Ülenurme alevik

Teie 20.09.2024

Meie 01.10.2024 nr 7.2-3/24/16349-2

Metsanurga 48m kõrguse sidemasti projekteerimistingimused

Austatud hr Leiten

Lähtudes lennundusseaduse § 35 lg 3 kooskõlastab Transpordiamet Tartumaal Kambja vallas Lemmatsi külas Metsanurga kinnistule (katastritunnus 94901:005:0681) kavandatava sidemasti projekteerimistingimused järgnevatel tingimustel:

- 48 meetri kõrgune mast peab olema värvitud seitsmes osas vaheldumisi punaseks ja valgeks selliselt, et masti tipmine osa oleks punane.
- Mast peab olema valgustatud kahel tasapinnal asuvate igast lähenemissuunast nähtavate lennuohutustuledega. Tuled peavad olema paigutatud vastavalt Rahvusvahelise Tsiviillennunduse Konventsiooni lisa 14 liites 5 (vt manus Annex 14 liide 5) joonistel A5-2 või A5-3 näidatud tingimustele. Tulede parameetrid peavad vastama Annex 14 tabelis 6-1 näidatud tingimustele (kesk- ja madalintensiivsusega tüüp B või keskintensiivsusega tüüp C tuled).

Masti ehitusprojekti palume vastavalt lennundusseaduse § 35 lg 4 Transpordiametiga täiendavalt kooskõlastada.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)
Üllar Salumäe
direktor
lennundusteenistus

Lisad:

1. Annex 14 tabel 6-1
2. Annex 14 liide 5

Andres Lainoja
Andres.Lainoja@transpordiamet.ee