



PÄÄSTEAMET

Rae Vallavalitsus
info@rae.ee

Teie 21.04.2026 nr 6-1/4726

Meie 22.05.2026 nr 7.2-3.1/2714-2

**Detailplaneeringu esitamine
kooskõlastamiseks Patika küla Põllumäe
kinnistu ja lähiala detailplaneering
(kovID DP1236)**

Päästeseaduse § 5 lg 1 p 7 ja Planeerimisseaduse § 133 lg 1 alusel jätab Päästeameti Põhja päästkeskuse ohutusjärelvalve büroo peainspektor Garri Mölder Projektibüroo OÜ poolt koostatud „Patika küla Põllumäe kinnistu ja lähiala“ detailplaneeringu tuleohutuseosa kooskõlastamata järgmisel põhjusel:

Tuletõrjevesivarustuse ei vasta asjakohasele normile.

Alus: SM määrus nr 10 § 6 lg 5¹ p 2.

Selgitus:

Tuletõrjevesivarustuse planeerimisel haja-asustuse tingimust on võimalik vaid kasutada I kasutusviisi kuuluvate hoonete puhul. Kuna planeeringualas on ette nähtud tootmismaa

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)
Garri Mölder
Ohutusjärelvalve büroo peainspektor
Päästeameti Põhja päästkeskus