



TERVISEOHUTUSE HINNANG nr 9.3-1/24/4366-4

27.06.2024

Projekti nimetus	GUSTAV ADOLFI GÜMNAASIUMI VENTILATSIOONI SÜSTEEMI PROJEKTEERIMINE
Aadress	Suur-Kloostri tn 16, Põhja-Tallinn, Tallinn
Staadium	Põhiprojekt
Andmed projekteerija kohta	Projektibüroo OÜ, Vana Lõuna 39a 12, 10134, Tallinn, info@projektiburoo.ee, +372 5816 2231
Projekti saabumise kuupäev ja reg.nr	18.06.2024, 9.3-1/24/4366-3

Terviseohutuse hindamine toimus vastavalt järgmistele õigusaktidele:

- Rahvatervise seadus
- Tarbijakaitse seadus
- Vabariigi Valitsuse 30.05.2013 määrus nr 84 „Tervisekaitse nõuded koolidele”
- Sotsiaalministri 04.03.2002 määrus nr 42 “Müra normtasemed elu- ja puhkealal, elamutes ning ühiskasutusega hoonetes ja mürataseme mõõtmise meetodid“ (edaspidi määrus nr 42)
- Keskkonnaministri 16.12.2016 määrus nr 71 „Välisõhus leviva müra normtasemed ja mürataseme mõõtmise, määramise ja hindamise meetodid”
- Sotsiaalministri 17.05.2002 määrus nr 78 „Vibratsiooni piirväärtused elamutes ja ühiskasutusega hoonetes ning vibratsiooni mõõtmise meetodid“
- Ettevõtlus- ja infotehnoloogiainistri 29.05.2018 määrus nr 28 „Puudega inimeste erivajadustest tulenevad nõuded ehitisele“
- EVS 906:2018 Mitteiluhoonete ventilatsioon. Üldnõuded ventilatsiooni- ja ruumiõhu konditsioneerimissüsteemidele. Eesti rahvuslik lisa standardile EVS-EN 16798-3:2017 (edaspidi standard EVS 906:2018)
- EVS 842:2003 Ehitiste heliisolatsiooninõuded. Kaitse müra eest

Eelprojekti terviseohutuse hinnang:

Terviseohutuse hinnangus on hinnatud Gustav Adolfi gümnaasiumi ventilatsioonisüsteemi projekteerimise põhiprojekti, mis käsitleb kooli ventilatsioonisüsteemide rekonstrueerimistööd ning hoonesse lifti lisamist. Ehitustööd on ettenähtud rajada ühe etapina ning selle käigus muutub ruumiprogramm vaid sanitaarruumide ning lifti osas.

Gustav Adolfi Gümnaasiumi ventilatsioonisüsteemi projekteerimise põhiprojekt on läbivaadatud järgmiste tähelepanekutega:

1. Dokumendis 230403GAG_PP_KVV-0-02_v02_DokNimekiri.xlsx on selgitatud, et seletuskiri, milles käsitletakse andmeid müra kohta, on muudetud kuupäeval 31.05.2024. Digikonteinerisse on lisatud dokument pealkirjaga 230403GAG_PP_KVV-3-01_v02_Seletuskiri.docm, kuid selle sisu kajastab kuupäeva 31.03.2021 andmeid. Seletuskirja punkti 1.4 tabelis 3 on toodud maksimaalsete müratasemete normid, mis ei ole määrusega kooskõlas. Juhime tähelepanu, et määruse nr 42 § 7 lg 3 p 4.1 kohaselt peab klassides, õppekabinettides, lugemissaalides ja muudes õpperuumides hoone tehnokommunikatsioonide tase olema $L_{pA,max}$ (dB) 35. Määruse nr 42 § 7 lg 3 p 4.2

kohaselt peab nägemis- ja kuulmispuudega õpilaste klassiruumides ning muusikaklassides hoone tehnokommunikatsioonide tase olema $L_{pA,max}$ (dB) 30.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Liset Noor
inspektor
Põhja regionaalosakond

Liset Noor +372 5870 3324
liset.noor@terviseamet.ee