

From: "Jürgen Kusmin" <jurgen.kusmin@rmk.ee>
Sent: 4/17/2026 6:44:19 AM +00:00
To: "Indrek Moisa" <Indrek.Moisa@elektrilevi.ee>
Cc:
Subject: RE: Kooskõlastamine - Väisometsa kinnistu (Väimela alevik, Võru vald)

Tere!

Kooskõlastame antud lahenduse täiendavate tingimusteta.

Lugupidamisega,

Jürgen Kusmin

Maakasutuse projektijuht
Kinnisvaraosakond
Riigimetsa Majandamise Keskus
+ 372 505 3387
jyrgen.kusmin@rmk.ee
www.rmk.ee



From: Indrek Moisa <Indrek.Moisa@elektrilevi.ee>
Sent: Wednesday, April 15, 2026 2:39 PM
To: Jürgen Kusmin <jurgen.kusmin@rmk.ee>
Subject: Kooskõlastamine - Väisometsa kinnistu (Väimela alevik, Võru vald)

Lugupeetud Jürgen Kusmin

Olen projekteerimas Võru maakonnas Võru vallas Väimela alevikus keskpinge õhuliini remonti ja juhtme asendamist. Õhuliini asukoht projekti käigus ei muutu, kuid uue, suurema läbimõõduga ning seetõttu raskema juhtme kasutamine tingib vajaduse õhuliini täiendavaks toestamiseks ja mastide asukoha muutmiseks. Üheks selliseks kohaks on RMK-le kuuluv Väisometsa kinnistu (katastritunnus 91701:001:1753).

Planeeritud lahenduse kohaselt demonteeritakse Väisometsa kinnistul asuvalt mastilt M1H26 tõmmits, mis asub tee servale väga lähedal, ning paigaldatakse selle asemele masti teisele küljele tugi (suunaga teest eemale).

Mast M1H31 asendatakse samas asukohas ning selle toetuseks paigaldatakse mastile tugi ja tõmmits.

Kõik mastidele lisanduvad tugielemendid jäävad olemasoleva elektripaigaldise kaitsevööndi (10m liini teljest) sisse.

Saadan Teile ülevaatamiseks ja kooskõlastamiseks projekti asendiplaani. Olen oma kirjale lisanud fotod olemasolevatest mastidest nr M1H26 ja M1H31, kuhu olen märkinud juurde lisanduvate tugede ja tõmmitsate suunad.

Kui joonisel näidatud lahendus Teile sobib, siis piisab kooskõlastamiseks emaili teel saadetud vabas vormis nõusolekust (näiteks „nõus lahendusega“ vms).

Lugupidamisega,

Indrek Moisa

Projekteerija

Elektrilevi OÜ
+372 5886 2582 | Indrek.Moisa@elektrilevi.ee
Veskiposti 2, 10138 Tallinn | elektrilevi.ee

