



PÄÄSTEAMET

Kätlin Kallas  
Saaremaa Vallavalitsus  
vald@saaremaavalid.ee

Teie 13.11.2024 nr 5-2/6033-1

Meie 05.12.2024 nr 7.2-3.4/3430-3

**Salme alevikus Sõrve mnt 17  
detailplaneeringu kooskõlastamata  
jätmine.**

Austatud Kätlin Kallas

Päästeamet jätab kooskõlastamata Kompro OÜ poolt koostatud töö nr DP-24-020 Saare maakond, Saaremaa vald, Salme alevik, Sõrve mnt 17 maa-ala detailplaneeringu tuleohutusosa järgmistel põhjustel:

Lisatavad selgitused ja täpsustused

1. Väliste kustutusvee tagamise lahendus ei ole kooskõlas Siseministri 18.02.2021 määruses nr 10 „Veevõtukoha rajamise, katsetamise, kasutamise, korrashoiu, tähistamise ja teabevahetuse nõuded, tingimused ning kord“ sätestatuga koguse osas.  
Alus: TuoS § 23 lg 2 ja Sim määrus nr 10 § 7 lg1 ja lg 4

Päästeameti kooskõlastamata jätmine on sisult menetlustoiming. Üldjuhul saab haldusmenetluse toimingut vaidlustada koos haldusaktiga (sisulise otsusega) - antud juhul on vaide või kaebuse esitamine võimalik pärast Saaremaa Vallavalitsuse otsust.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Margo Kubjas  
Ohutusjärelevalve büroo  
nõunik  
Lääne päästekeskus

Margo Kubjas  
+372 4549762  
margo.kubjas@paasteamet.ee