N
S

TINGMÄRGID
PROJEKTEERITUD MADALPINGE ÕHULIIN
PUITPOSTIL Luxtella LO-H-N-12-730-3427lm-24W, IP66, IK08
Enefit connect tarne
Valgusti tooteleht projekti lisaa
TÖMMITS
KORDUSMAANDUS
OLEMASOLEV MP ÕHULIIN

Olemasolev õhuliini mast
AMKA 1x16+25, L=14m
Pos.1.2
POS.1
Y = 6466668.305
Y = 6463839.398



	Nimetus	Tüüp, suurus	Ühik	Kogus
1	Valgusti posti paigaldus koos konsooliga ja valgustiga ja juhtimis ning juhtimiskilbi paigaldus		tk	1
2	Maanduse paigaldis ja paigaldus		tk	1
3	Cu 1,5m 14,2 ja maandusvarras ja klamber 14,2 vardale		tk	2
4	MP kaablite kinnitusklamber		tk	11
5	MK16		m	11
6	Kooskõlastused		kmpl	1
7	Üleandmisdokumentatsiooni koostamine		kmpl	1
8	Kontrollmõõtmiste tegemine		kmpl	1
9	Teostusjooniste koostamine		kmpl	1
10	1 m/60mm kammitsaga kinnitusega konsooli nõue https://paodesvika.ee/valgustus/valisvalgkandur-1005m-puitpostile-d60mm-puitpostile-d-d60mm + kammits + uks kruvipolt		tk	1
11	valgusti koos ühenduskaabliga H07RN 3g1,5mm2 pikkusega 2,5 m , kuna kaabli paigaldus peab toimuma sisetingimustes.	Luxtella LO-H-N-12-730-3427lm-24W, IP66, IK08	tk	1
12	immutatud puitpost (vastavalt NTR A klassile puidukaitsevahendiga Tanalith E 3475) minimaalselt klass 3, kõrgusega 9m, mastiüts		tk	1
13	AMKA 1x16+25		m	14
14	XPK 3g2,5 must, ilmastikukindel jõukaabel 0,6kV		m	7
15	Kandekonks SOT15.10 , kaablivitsad, ankruklamber SO3.25 ja hargnemisklemmid,SLIW54 ja ENSTO+PEN klemm SL2.11 ja kaitsekate SP14		kmpl	1
16	Kandekonks SOT15.10 kaablivitsad, ankruklamber SO3.25		kmpl	1
17	Klemmi ja kaitsmekomplekt 6A valgusti kaabli ühendamiseks õhuliiniga (1tf) ühendus.Sulavkaitse 6A kiire KW16.06	SV 29.2552: KAITSMEKARP 6A sulariga ÕHULIINI KLEMMIGA SLIW52 ENSTO+PEN klemm SLIW52 SV 29.2552: KAITSMEKARP 6A sulariga ÕHULIINI KLEMMIGA SLIW52 ENSTO+PEN klemm SLIW52	kmpl	1
18	Juhtimiskilp MKT1, mastil		tk	1

Märkused:
1. Töövõtja vastutab kommunikatsiooni valdajate väljakutse eest (side, kanal, vesi, gaas, elekter jne)
2. Valgustid ühendada vastava faasi külge, faseerimis skeemi järgi, mis on kajastatud plaanil.

Tellija Enefit Connect OÜ	Töö KASTRE VALLA BUSSPEATUSTE VALGUSTUSE PROJEKT II
Objekt KOORDI BUSSIPEATUS	Joonise nr PP-EL-5-03
Joonis TÄNAVAVALGUSTI PAIGALDUSE PÕHIMÕTTELINE SKEEM JA PLAAN	
Raigo Veisberg FIE Tel: +372 53909971 Mail: raigo.veisberg@gmail.com Kadaka tee 165-37 Reg. nr. 12947615, Tallinn	Projekteeris R.Veisberg Kontrollis R.Veisberg Kuupäev 04.08.2024 Fail 202415_PP_EL-5-03_v01_KoordiBP.dwg
	Leht/lehti 1/1 Staadium PÕHIPROJEKT Mõõtkava 1:500