


TINGMÄRGID

- PROJEKTEERITUD LIITUMISKILBI TEGELIK SUURUS
- PROJEKTEERITUD JAOTUSKILP
- PROJEKTEERITUD LIITUMISKILP
- OLEMASOLEV ÕHULIINI PUITMAST TOEGA
- PROJEKT. TARBIJATORU (450N)
- PROJEKT. KAABLIKAITSETORU (450N)
- OLEMASOLEV ÕHULIINI MAST
- OLEMASOLEV KP ÕHULIIN
- OLEMASOLEV MP ÕHULIIN
- ASENDATAV MP ÕHULIIN
- - - w1 - - - w1 - - - PROJEKT. MP MAAKAABEL
- KINNISTUTE PIIRID
- LAHTISE KAEVIKU KONTOUR
- ▨ RIIGITEE KAITSEVÖÖND

**M=1:50
TAASTATAV HALJASALA**



MÄRKUSED:

1. ASENDADA ALAJAAMA KÄÄRI:(KOSE) F2 FIDRI VINNAKLÜLITI SULARID.
2. PAIGALDADA UUS 3-KOH. JAOTUSKILP JK67781 ALLIKA JA LAUGE KINNISTUTE PIIRILE. PAIGALDADA UUS 2-KOH. LIITUMISKILP LK226137 KOOS P2P ARVESTIGA JA PEAKAITSMEGA 3x25 A ALLIKA KINNISTU JAOKS. ÜKS KOHT JÄTTA RESERVI LAUGE KINNISTU TARBEKS.
3. PAIGALDADA MAAKAABEL AXPK 4G50, MPL419694, MASTIST M23 KUNI PLANEERITUD JK67781 . KAABEL PAIGALDADA HALJASALAL LAHTISEL MEETODIL, SÜGAVUSEL min.0,7m, KAITSETORUS PVC, ø110, 450N.
4. ASENDADA MP ÕHULIIN AMKA 3x50+70 (M30 (MAJ KÄÄRI: F2) – M23) UUE AMKA 3x70+95 VASTU. ASENDADA ÕHULIINI MASTID M26, M27, M29 UUTE MASTIDEGA. PAIGALDADA MASTIDELE 23 JA 25 TÕMMITSAD.
5. EEMALDADA PUUD JA PÕÕSAD KILBI PAIGALDAMISE ASUKOHAL
6. KILP PAIGALDADA VASTAVALT TOOTJA JUHISELE.
7. TÖÖDE KÄIGUS RIKUTUD KATTED TAASTADA ENDISELE TASEMELE.

Tähis	Kuupäev	Projekteerija	Muudatuse kirjeldus

<p>Laki 13, 12915 Tallinn Tel. 659 8970, Faks 654 6714 EL10303995-0001 kh@energia-konsult.ee</p>	Tellija	Elektrilevi OÜ	Projekti nr.	
	Kontrollis	T. Roosna	01.2024	
Projekteeris	D.Kondaev	01.2024	Faali nimi	EL-4-01
Allika, Kirivalla küla, Kose vald, Harju maakond liitumine madalpingel			Joonise nr.	EL-4-01
Asendiplaan			staadium	leht/lehti
LC0384_TP_EL_4-01_asendiplaan.dwg			TP	1/3
Mõõtkaava			1:500: A3	