SK2



Mhor: 1:500
Mver: 1:50

KAEVU TÄHIS	SK-6	SK-7	SK-8	8SK
OLEMASOLEVA MAAPINNA KÕRGUS (m ABS)	52,15	51,90	52,00	52,10
PROJEKTEERITUD MAAPINNA KÕRGUS (m ABS)	52,15	51,90	52,00	52,10
TORU PÕHJA KÕRGUS (m ABS)	50,05	50,09	50,17	50,23
TORU RAJAMISSÜGAVUS	2,10	1,81	1,83	1,87
LANG	0,003 13,8m	0,004 20,0m	0,010 6,3m	
TORU MATERJAL	PE/PP SN8 De315 - 13,8m	PE/PP SN8 De250 - 20,0m	PE/PP SN8 De160 - 6,3m	
VAHEKAUGUSED (m)	13,8	20,0	6,3	
SIRGESTATUD TRASSI PLAAN				

Märkused

1. Torustike asukoht vt joonis VKV-4-02
2. Tingmärgid vt joonis VKV-4-01
3. Ehituskaeviku tüüpristlõiked vt joonis VKV-6-01

Muudatuse nr| Kuupäev: | Projekteeris: | Selgitus:

Altren Projekt OÜ
MTR nr EEP002873 reg. 21.02.2014
Vana-Hansu, Suure-Rakke küla Elva vald
Tartumaa 61113
Tel: +372 53402723

Vastutav isik: Vahur Laas | Allkiri: /allkirjastatud digitaalselt/
Projekteerija: Sven Zujev | Allkiri: /allkirjastatud digitaalselt/

Objekti aadress või aadressid:
Tartu vald, Kõrveküla, Sopaku

Töö nimetus:
Tartu vald, Kõrveküla, Sopaku maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu teede- ning tehnovõrkude projekt. Kõide 2. Väliskanalisatsioonivõrk

Joonise nimetus:
Sademeveekanalisatsioonitorustiku pikiprofiil SK-6 kuni 8SK

Kuupäev/versiooni nr: 23.09.2024/v03 | Projekti tunnus: 24007 | Projekti staadium: TP

Tellija: BHG Kinnisvara OÜ
Ehitusprojekti koostaja: Altren Projekt OÜ
Mõõtkava:
Töö nr : 24007
Joonise digiaadress: 24007_TP_VKV-4-6-7-9_v03.dwg
Joonise nr : VKV-6-06