

AJ Töotuse:(Saue) F1
 Paigaldada postist M4 maakaabel AXPK 4x50mm2 kuni
 planeeritud liitumiskilbini LK215170, kaabli tunnus
 MPL396999.
 L=210/222m

Maakaabel paigaldada kogu trassi ulatuses
 kaitsetorusse:
 Lahtiselt PVC D110 750N
 Kinniselt PVC D110 1250N

Paigaldada kinnisel meetodil
 L= 120m

Paigaldada 1-kohaline
 liitumiskilp (sokli)
 LK215170,
 peakaitsmega 3x16A



Kinnise meetodi abikaevik

ETTEVAATUST!
 Ristumine sidetrassiga!

TINGMÄRGID ASENDIPLAANIL

- ← → Olemasolev MP õhuliin
- ▭ Projekteeritud liitumiskilp
- (LW1)— Projekteeritud 0,4 kV maakaabel lahtisel meetodil kaitsetorus 750N
- (LW1)— Projekteeritud 0,4 kV maakaabel kinnisel meetodil kaitsetorus 1250N
- Kinnistu piir
- S — Olemasolev sidekaabel

Märkus:
 - Geoalusena kasutatud Enersense AS tööd nr. EN-23-42_LR7198 Tõmmiku tee 8 topo-geodeetiline alusplaan
 - Teiste kommunikatsioonidega rööpkulgemisel ning ristumisel jälgida ettenähtud vahekauguseid - maandusi vaadata jooniselt 004 "Elektriskeem"
 - Pärast kaevetöid taastada pinnase endine olukord ning korrastada ehitusjäljed. Pinnase täitmisel arvestada hilisemat vajumist, tagasitäidetav pinnas tihendada.

| | | | | |
|------------------|--|---|---|---------------------|
| Tellijaja: |  |  | Address: Mõigu 3, Tallinn 10112 | Kuupäev: 20.04.2023 |
| | | | Reg. nr: 11445550 | Töö nr: 23-102 |
| Töö nimetus: | Tõmmiku tee 8 liitumine madalpingel Tõmmiku küla Lääne-Harju vald Harju maakond, LR7198 | | E-mail: hardi.tamme@enersense.com Tel nr: +372 5174402 | Joon nr: 003 |
| Joonise nimetus: | Asendiplaan | | Projekteeris: Hardi Tamme Kontrollis: Liina Randvoo | Möötkava: 1:500 |