


- Märkused:
- Kaabli paigaldussügavus Transpordiametritele kuuluva asfaltteeritud tee all min 1,5 m kaitsetoru pealt.
 - Kaabli min. paigaldussügavus riigitee muldenõlvast 1 m kaugusel on 1,2 m ja kaugemal kui 1 m on 1 m.
 - Kaabli min. kaugus truubi põhjast 1 m.

TÄHIS	HULK	MUUDATUS			
<div><div><div><div>Tallinn, Laki tn. 13</div><div>EL10303995-0001</div><div>tel 6598970, email kh@energia-konsult.ee</div></div></div></div>			<div><div>Teilija</div><div><div>Elektrilevi OÜ</div><div>Töö nimi</div><div>Tõnkseri, Leesi küla, Kuusalu vald, Harju maakond - Lituurnine madalpingel</div></div></div>		
<div><div>KONTROLL.</div><div>PROJEKT.</div><div>Faali nimi</div></div>			<div><div>Adress</div><div>Tõnkseri, Leesi küla, Kuusalu vald, Harju maakond</div><div>Joonise nimi</div><div>Lõikejoonis A-A</div></div>		
			<div><div>Projekt nr.</div><div>LC3980</div></div>		<div><div>PROJEKTIBÜROO DE LUGU</div><div>ESTI</div><div>EEBL</div></div>
			<div><div>Joonise nr.</div><div>EL-6-01</div></div>		
<div><div>Staad</div><div>TP</div></div>		<div><div>Lent/Lent</div><div>1/1</div></div>	<div><div>Mõõtkava</div><div>1:50</div><div>A3</div></div>		