Vaade 5

Olemasolev tõmmitsaga puit mast asendada puidust toega ja tõmmitsatega mastiga.
Mast 1xkl 3 kreo im h=11 m.
Tugi 1xkl 3 kreo im, h=12 m, a=0,3 m, b=6,0 m.
2xtõmmits a=0,6, b=6,0 m

3xAS-35
Olemasolev

Demonteerida 2 r/b jalandit

87

87H1

Olemasolev tugi asendada uuega
Tugi 1xkl 3 kreo im, h=12 m, a=0,3 m, b=6,0 m.
Asendada traavers

Asendada traavers
Maandada mast
Õiguda mast

88

13 Kootsi LP
Olemasolev

89

Asendada traavers
Maandada mast
Õiguda mast

90

Asendada traavers
Maandada mast
Õiguda mast

Hüpassaare haruliin
Olemasolevad 3xAS-25 (87,1-6) juhtmed asendada 3xBLL-62 kaetud juhtmega.
I=3x(387/417 m)
87,1 - 6

Asendada traavers

87H2

Olemasolev toega r/b mast asendada puidust toega mastiga.
Mast 1xkl 3 kreo im h=11 m.
Tugi 1xkl 3 kreo im, h=12 m, a=0,3 m, b=6,0 m.
Mastile ja toele paigaldada riiglid (200x2000)

91

Asendada traavers

92

93

Olemasolev r/b mast asendada puidust mastiga 15 m eemal.
Mast 1xkl 3 kreo im h=11 m.
Paigaldussügavus 2,2 m
Paigaldada riigel

Vastemõisa metskond 1
75901:001:6303

Nurga
75901:001:0043

Nurga
75901:001:0047

Asendada traavers

87H3

Mooritsa
75901:001:0503

VT RV-1 joonisel IP8211-4 leht 1

Tööd 57 Muduste - Suure-Jaani - Vändra tee maas ja kaitsevööndis km 21,52

57 Muduste - Suure-Jaani - Vändra tee
75901:001:0981

87H4

Toega puit mast asendada uue mastiga l=11 m klass 4 kreo im. Mastile paigaldada MVL (vt joonist IP8211-3 leht 1).
LP20892

Asendada traavers

87H5

Udumuna
75801:001:0002

Moori
61501:001:1265

Olemasolevale toega puit mastile paigaldada täiendav tugi ja tõmmitsad
Tugi 1xkl 3 kreo im, h=12 m, a=0,5 m, b=6,0 m.
2xtõmmits a=0,7, b=5,0 m ja b=6,0 m.
Traavers asendada.

87H6

3xAS-25
Olemasolev

Tingmärke

- Projekteeritud/asendatav mast
- Projekteeritud masti tugi
- **Rekonstrueeritav KP õhuliin** raudbetoon postidel
- Projekteeritud masti maandus
- Olemasolev õhuliin
- Kinnistu piir

Vaade 1 | Vaade 2 | Vaade 3 | Vaade 4 | Vaade 5 | Vaade 6

Projekt	**Võhma-Vihiküla fiidri rekonstrueerimine (M87-M6-M120) Viljandi ja Pärnu maakond**				Tellija	**Elektrilevi OÜ**	
LEONHARD WEISS E-post estonia@leonhard-weiss.com Telefon +372 601 2285 Registrikood 12083348 EL10665798-0001	Joonis	**Asendiplaani vaade 5**			Joonise nr	**IP8211-1**	
	Projekteeris	**Kaupo Maaten**		11.2025	5127053	Mõõtkava	M 1:2000
	Kontrollis	**Aap Erik**			5309 0199	Staadium	Tööprojekt
	Projektijuht					Keel: EST	Leht: 4 / Lehti: 5