



PÄÄSTEAMET

Anna Õuekallas
Rae Vallavalitsus
info@rae.ee

Teie 18.02.2022 nr 6-1/2706

Meie 25.02.2022 nr 7.2-3.1/1032-2

**Peetri alevik Sauki kinnistu ja lähiala
detailplaneeringu kooskõlastamata
jätmine**

Päästeseaduse § 5 lg 1 p 7 ja Planeerimisseaduse § 133 lg 1 alusel jätab Päästeameti Põhja päästkeskuse ohutusjärelvalve büroo inspektor Garri Mölder Optimal Projekt OÜ poolt koostatud „Sauki kinnistu ja lähiala detailplaneeringu“ detailplaneeringu tuleohutuseosa kooskõlastamata järgmisel põhjusel:

1. Tuletõrje veevarustus ei ole lõplikult lahendatud.

Alus: SM määrus nr 10

Selgitus:

Kuna ei ole teada, mis eripõlemiskoormusega ehitised projekteeritakse, ei ole võimalik hinnata lõplikult, kas piisav tuletõrjeseaduse varustus on tagatud piirkonnas. Kui ehitise eripõlemiskoormuse väärtus ületab 1200 MJ/m² kohta tuleb ette näha 30 l/s. Piirkonna hüdrandid senises praktikas on taganud maksimaalselt 15 l/s. Kuidas tagatakse puudujääv 15 l/s?

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)
Garri Mölder
Ohutusjärelvalve büroo inspektor
Päästeameti Põhja päästkeskus

+ 372 5323 5994
garri.molder@rescue.ee