


Ristmävli M 1:250

22187 Nõo vanadekodu tee
52801:009:0163



Männi
52801:001:1414

Projekteeritud kaitsetoru
PVCØ75,"450N",
L=2m

Projekteeritud liitumiskilp
LK241250

Ettevaatust!
Sidetrass

Sepa
52801:009:0181

Projekteeritud kaitsetoru
PVCØ110,"1250N",
Kinnisel meetodil,
Trass=18m
L=20m

22187 Nõo vanadekodu tee
52801:009:0186

22187 Nõo vanadekodu tee
52801:009:0163

Kuigatsi
52801:009:0006

Projekteeritud kaitsetoru
PVCØ110,"750N"
Trass=93m
L=101m

Sepa
52801:009:0182

Projekteeritud maakaabel
AXPK 4x120
MPL449047
Trass=110m
L=117m
Paigaldussügavus
min.1m

AJ13348:(Elva)
Lisada vinnakülili

TINGMÄRGID

- Kinnistu piir
- Projekteeritud 0,4kV maakaabel
- Projekteeritud liitumiskilp
- Projekteeritud kaitsetoru 750N
- Projekteeritud tarbijakaitsetoru 450N
- Projekteeritud kaitsetoru 1250N, kinniselt
- Olemasolev KP maakaabel
- Olemasolev sidetrass
- Puurimiskaevik

Haljasala taastamine M 1:20

Heinaseeme / muruseeme
(külvinorm 25 g/m²)

Laius 1m


Taastatav pealiskihit
(kasvupinnas,
maksimaalne
osakeste suurus 20mm)

Tagasitõide
kohapealsest pinnasest

Hoiatuslint
(kollane, veniv kile)

Kaitsetoru

Maakaabel



Projekt				Tellija			
Männi elektrivarustus, Luke küla, Nõo vald, Tartu maakond				Elektrilevi OÜ			
Joonis				Joonise nr			
0,4kV Elektrivõrgu Asendiplaan				LC5240-1			
Projekteeris	Karl-Magnus Rebane			59171680	Mõõtkava		
Kontrollis	Karl-Magnus Rebane				M 1:500		
					Staadium		
					Tööprojekt		
					Keel	Leht	Lehti
				EST	1	1	1



LEONHARD WEISS

E-post estonia@leonhard-weiss.com
Telefon +372 601 2285
Registrikood 12083348
www.leonhard-weiss.ee