

Kirill Svjatinski

From: microfix <microfix@trinon.com>
Sent: 19. november 2019. a. 10:35
To: Kirill Svjatinski
Subject: FW: FW: Linda objektid

Tere päevast

Saadame Teile ajakava puuduste parandamise kohta:

Ettekirjutuse nr 7.2-6.4/203 kohta:

Punkt 1: Paigaldada hoonesse kogu hoonet hõlmav automaatne tulekahjusignalisatsioonisüsteem vastavalt olemasolevale projektile.

Punkti parandamise aeg- 07.2020

Punkt 2: Paigaldada hoonesse evakuatsioonivalgustus.

Punkti parandamise aeg- 08.2020

Punkt 3: Moodustada hoone evakuatsioonitrepikodadest omaette tuletõkkeseptsioonid.

Punkti parandamise aeg- 02.2020

Punkt 4: Moodustada hoone peamise elektrijaotla ruumist omaette tuletõkkeseptsioon.

Punkti parandamise aeg- 12.2019

Punkt 6: Korraldada hoone piksekaitsesüsteemi täielik kontroll

Punkti parandamise aeg- 03.2020

Ettekirjutuse nr 7.2-6.4/1012 kohta

Punkt 1: Paigaldada hoonesse automaatne tulekahjusignalisatsioonisüsteem.

Punkti parandamise aeg- tehtud

Punkt 2: Paigaldada hoonesse evakuatsioonivalgustus.

Punkti parandamise aeg- 01.2020

Punkt 3: Moodustada hoone evakuatsioonitrepikodadest omaette tuletõkkeseptsioonid.

Punkti parandamise aeg- 04.2020

Punkt 4: Korraldada hoone piksekaitsesüsteemi täielik kontroll vastavalt tehnilisele normile.

Punkti parandamise aeg- 03.2020

Loodame, et selline plaan sobib puuduste likvideerimiseks. Praegusel hetkel ühes hoones on paigaldatud ATS, tegeleme evakuatsioonivalgustusega. Elektrijaotla jaoks on tellitud uks, ning paigaldame detaembri kuu jooksul. Teise maja kohta on tehtud ka ATS projekt.

Lugupidamisega,
Micro-Fix OÜ