



Tingmärgid asendiplaanil

- Olemasolev 10 kV õhuliin
- Olemasolev 10 kV maakaabel
- Olemasolev sidetrass
- Olemasolev kanalisatsiooni trass
- Olemasolev veetrass
- Katastrirüksuse piir
- Projekteeritud 10 kV kaabitrass, esimene number näitab kaablite arvu trassis
- Projekteeritud 0,4kV kaabitrass
- Projekteeritud maandus
- Projekteeritud jätkumuhv
- Projekteeritud komplektalajaam
- Riigitee kaitsevöönd
- Projekteeritud reservtoru
- Kinnisel meetodil paigalduse kaevis

1. Projekteeritud AHXAMK-W 3x240+35, JM - AJ12020 24322, L=246+4m
2. Projekteeritud AHXAMK-W 3x240+35, AJ12020 - JM KPL206788, L=4+267m
3. Projekteeritud AXPk 4x240 AJ12020 - ÖL M1 MPL365243, L=4+265+10m

Tellija:		STROMTEC	Address: Päevalille tn 2-2 Ülenurme alevik, Kambja vald Tartumaa 61714		Kuupäev: 18.08.2021
Enefit Connect OÜ			MTR: TEL002388	Töö nr: 21-84	
Töö nimetus:	Kiili alevi üleviimine 20 kV pingele Kiili alevik, Rae vald, Harjumaa. Tööprojekt IP4389.	Reg nr: 12688881	Telefon: +372 5534119	e-mail: jaanus@stromtec.ee	Joon nr: 002
Joonise nimetus:	Asendiplaan osa	Projekteeris: Tarmo Tiits 55699792	Kontrollis: Jaanus Kaldoja		Mõõtkaava: M1:500