



TRANSPORDIAMET

Muhu Vallavalitsus
vald@muhi.ee
Vallamaja
94701, Saare maakond, Muhu vald,
Liiva küla

Teie 04.12.2025

Meie 12.12.2025 nr 7.1-2/25/20625-2

Tehnovõrgu projekteerimistingimuste eelnõu kooskõlastamine märkustega

Olete esitanud Transpordiametile kooskõlastamiseks Saare maakond, Muhu vald, Külasepa küla, 21149 Viira-Nõmmküla tee // Ingeri // Lauri (Ingeri elektriliitumine) tehnovõrgu projekteerimistingimuste eelnõu (menetlus nr 525302)

Tehnovõrk kavandatakse riigitee nr 21149 Viira-Nõmmküla tee km 4,78-4,81 kaitsevööndisse ja riigitee alusele maale. Täpsed km-id projekteerimisel.

Lähtudes ehitusseadustiku (edaspidi EhS) § 70 lg 3, § 92 lg 6 ja § 99 lg 3 ja kliimaministri 17.11.2023 määrusest nr 71 „Tee projekteerimise normid“, **kooskõlastame** projekteerimistingimuste eelnõu tingimusel, et eelnõud täiendatakse järgnevate märkustega.

1. Projekti koostamisel juhendada Transpordiameti juhendist: [Nõuded tehnovõrkude teemaale paigaldamise kavandamisel](#).
2. Täpsustavad nõuded: *(kalkkirjas)*
2.1 Tehnovõrgu ristumised riigiteedega, riigiteelt algavate kohalike teedega ja mahasõitudega kavandada teemaa piirides kinnisel meetodil, suundpuurimisega ning võimalikult täisnurga all (70°-110°)
2.2 Elektrirajatised (kapid, liitumiskilbid) ja tehnovõrgu piki riigiteed kulgemine kavandada väljapoole teemaad, olemasoleva elektrimaakaabelliiniga samas kujud.
3. Projekteeritav ja ehitatav tehnovõrk peab vastama ehitusseadustikust tulenevatele normidele ning ei tohi ehituse ajal ega kasutusele võtu järgselt seada takistusi liiklusele, tee ja teerajatisete teehoiule (korrashoiule) või sademe- ja pinnasevete ärajuhtimisele riigitee transpordimaalt ja kaitsevööndist.

Projekt kooskõlastada Transpordiametiga (maantee@transpordiamet.ee või läbi ehr.ee ehitusloa menetluses). Kooskõlastamiseks esitatavale projektile lisada teemaa isikliku kasutusõiguse ala plaanid.

Lähtudes EhS § 31 lõikest 5 palume meid informeerida sellest, kui jätate ülaltoodud märkused arvestamata.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Gunnar Mägi

peaspetsialist

planeerimise osakonna tehnovõrkude üksus

Lisa: Projekteerimistingimuste taotlus, Asendiskeem

5184315, Gunnar.Magi@transpordiamet.ee