

24504:008:0814
Seene tn 6

24504:008:0817
Jõelähtme tee 7a

Paigaldus mahasõidu all kinnisel meetodil kaablikaitsetorus
D160, 1250N, 1.5m sügavusele.

24501:001:0776
Jõelähtme tee 7

24504:008:02
Sõdaohoidla

24504:008:0302
Jõelähtme tee 5

11109 Jõelähtme-Kostivere teega KM 2.26 ristumisel paigaldada KP maakaabel kaablikaitsetorus D160, 1250N, kinnisel meetodil 1.6 m sügavusel. Vaata ristmევალა joonis 003/2.

Paigaldada KP maakaabel AHXAMK-W 3x120+35 AJ16422 kuni olemasoleva KP maakaablini 94184 ning muhvida kokku. L=628 / 636 m (trass/kaabel). Kaablikaitsetorus D160, 750N, lahtisel meetodil 1.2 m sügavusel. Kinnisel meetodil kaablikaitsetorus D160, 1250N (L=128m)

24504:008:0272
Jõelähtme tee 3

24501:001:0387
Jõelähtme tee 1



Paigaldus mahasõidu all kinnisel meetodil kaablikaitsetorus D160, 1250N. Ristumisi vaata jooni 003/4.

24504:008:0804
Jõelähtme tee 10

Paigaldada KP maakaabel AHXAMK-W 3x50+25 AJ16422 kuni Kostivere farm I alajaamani (tarbija ühenduse taastamine). Loo elekter on paigaldanud reservtoru kuni Jõelähtme teeni. L=518 / 533 m (trass/kaabel). Kaablikaitsetorus D160, 750N, lahtisel meetodil 1.2 m sügavusel.

24501:001:0457
Jõelähtme tee 8a

24504:008:0666
Jõelähtme tee 2

Tellija: 	Toövõtja: 	Address: Mõigu 3, Tallinn 10112 11445550	Kuupäev: 05.08.2024
Töö nimetus: Järgala üleviimine 20kV III etapp IP7218	E-mail: liis.tammekand@enersense.com	Reg. nr: 10112 11445550	Töö nr: IH/24/011
Joonise nimetus: Asendiplaan	Projekteeris: Liis Tammekand	Tel nr: +372 56924605	Joon nr: 001/8(10)
	Kontrollis: Janar Kubbi		Möötkava:1:500 (A1)