

ÕHUHULKADE TABEL

nr	funktsioon	inimeste arv	ruumi pindala	ruumi õhuvahetus	süsteemi tähis	ruumi õhuvahetus	süsteemi tähis	õhuvahetus ühiku kohta		
		tk	m2	+ l/s	SP	- l/s	VT	l/s/ in	l/s/ m2	x/h
1. korrus										
1-101	tuba	1	11,0	15	S1	15	V1	15	1,4	2,0
1-102	tuba	1	11,0	15	S1	15	V1	15	1,4	2,0
1-103	tuba	1	12,1	15	S1	15	V1	15	1,2	1,8
1-104	WC/dušš	1	5,8	siird		20	V1	20		5,0
1-107	koridor		19,8	20	S1	siird	V1		1,0	1,5
1-105	tuba	2	14,9	20	S1	20	V1	10	1,3	1,9
1-106	tuba	2	18,3	20	S1	20	V1	10	1,1	1,6
1-108	tuba	1	12,1	15	S1	15	V1	15	1,2	1,8
1-109	raamipesu	1	5,7	siird		20	V1	20		5,1
1-126	puhkeruum		35,2	45	S1	siird			1,3	1,8
1-110	päevakeskus		18,2	35	S1	35	V1		1,9	2,8
1-111	kööginurk-koridor		16,2	20	S1	25	V1		1,5	2,2
1-131	puhas pesu		4,6	10	S1	10	V1		2,2	3,1
1-113	tuba	1	12,1	15	S1	15	V1	15	1,2	1,8
1-115	WC/dušš	1	5,8	siird		20	V1	20		5,0
1-125	tuba	2	12,6	20	S1	20	V1	10	1,6	2,3
1-116	tuba	1	12,1	15	S1	15	V1	15	1,2	1,8
1-117	tuba	1	11,0	15	S1	15	V1	15	1,4	2,0
1-118	tuba	1	11,0	15	S1	15	V1	15	1,4	2,0
1-119	tuba	2	14,9	20	S1	20	V1	10	1,3	1,9
1-120	tuba	2	18,3	20	S1	20	V1	10	1,1	1,6
1-121	WC/dušš	1	4,1	siird		20	V1	20		7,0
1-122	koridor		19,8	20	S1	siird			1,0	1,5



TELLIJA

OPTIMUS EHITUS OÜ

PROJEKTIJUHT Tiia Kõvask

VOL. INSENER Kersti Hint

OBJEKTI NIMETUS

Häädemeeste hooldekodu

vana maja rekonstrueerimine

Lasteaia 1, Häädemeeste alevik, Häädemeeste vald

JOONISE NIMI

ÕHUHULKADE TABEL

AIA 6 PÄRNU ESTONIA
+372 44 59 810 WWW.PEKEP.EE
MTR EP 10052624 - 0001

KUUPÄEV
08.04.2020

TÖÖ NR.
20027

STAADIUM
TP

JOONISE NR
KVV-SK-Lisa 1-1

MUUDATUS
M0

nr	funktsioon	inimeste arv	ruumi pindala	ruumi õhuvahetus	süsteemi tähis	ruumi õhuvahetus	süsteemi tähis	õhuvahetus ühiku kohta		
		tk	m2	+ l/s	SP	- l/s	VT	l/s/ in	l/s/ m2	x/h
2-128	trepikoda	m3	16,5	15	S1	15	V1		0,9	0,5
2-129	trepikoda	m3	16,5	15	S1	15	V1		0,9	0,5
2. korrus										
2-201	tuba	1	11,0	15	S1	15	V1	15	1,4	2,0
2-202	tuba	1	11,0	15	S1	15	V1	15	1,4	2,0
2-203	tuba	1	12,1	15	S1	15	V1	15	1,2	1,8
2-204	WC/dušš	1	6,0	siird		20	V1	20		4,8
2-205	koridor		19,8	20	S1	siird			1,0	1,5
2-206	tuba	2	14,9	20	S1	20	V1	10	1,3	1,9
2-207	tuba	2	18,3	20	S1	20	V1	10	1,1	1,6
2-208	ventkamber		11,3	10	S1	10	V1		0,9	1,3
2-210	tuba	1	12,1	15	S1	15	V1	15	1,2	1,8
2-209	tuba	2	18,3	20	S1	20	V1	10	1,1	1,6
2-211	WC/dušš	1	6,0	siird		20	V1	20		4,8
2-212	tuba	1	10,5	15	S1	15	V1	15	1,4	2,1
2-213	valve	1	4,6	15	S1	15	V1	15	3,3	4,7
2-214	puhkeruum/koridor		46,4	40	S1	siird	V1		0,9	1,2
2-215	tuba	1	12,0	15	S1	15	V1	15	1,3	1,8
2-216	WC/dušš	1	4,2	siird		20	V1	20		6,9
2-217	tuba	2	18,3	20	S1	20	V1	10	1,1	1,6
2-220	abiruum		11,3	10	S1	10	V1		0,9	1,3
2-221	protseduurid		11,7	35	S1	45	V1		3,8	5,5
2-219	WC/dušš	1	4,4	siird		20	V1	20		6,5
2-218	tuba	1	18,3	15	S1	15	V1	15	0,8	1,2
2-222	tuba	2	14,9	20	S1	20	V1	10	1,3	1,9
2-223	tuba	1	11,0	15	S1	15	V1	15	1,4	2,0
2-224	tuba	1	11,0	15	S1	15	V1	15	1,4	2,0



TELLIJA

OPTIMUS EHITUS OÜ

PROJEKTIJUHT Tiia Kõvask

VOL. INSENER Kersti Hint

OBJEKTI NIMETUS

Häädemeeste hooldekodu

vana maja rekonstrueerimine

Lasteaia 1, Häädemeeste alevik, Häädemeeste vald

JOONISE NIMI

ÕHUHULKADE TABEL

AIA 6 PÄRNU ESTONIA
+372 44 59 810 WWW.PEKEP.EE
MTR EP 10052624 - 0001

KUUPÄEV

08.04.2020

TÖÖ NR.

20027

STAADIUM

TP

JOONISE NR

KVV-SK-Lisa 1-2

MUUDATUS

M0

nr	funktsioon	inimeste arv	ruumi pindala	ruumi õhuvahetus	süsteemi tähis	ruumi õhuvahetus	süsteemi tähis	õhuvahetus ühiku kohta		
		tk	m2	+ l/s	SP	- l/s	VT	l/s/ in	l/s/ m2	x/h
2-225	koridor		19,7	30	S1	siird			1,5	2,2
2-228	puhas pesu		1,8	5	S1	5	V1		2,8	4,0
keldrikorrus										
-117/3	koridor		61,2	siird		5	V2		0,1	0,1
-108	WC-dušš	1	7,3	siird		20	V2	20	2,7	4,5
-104	kilbiruum		9,1	siird		5	V3		0,5	0,9
-107	abiruum		15,7	siird		5	V3		0,3	0,5
-109	WC-dušš	1	7,3	siird		20	V3	20	2,7	4,5
-115	abiruum		9,0	siird		5	ol.ol.seade		0,6	0,9
-116	soojasõlm 2		16,8	välisõhk		siird				
-111/1	pesupesemine		13,9	siird		60	ol.ol.seade		4,3	7,0
-114	WC	1	2,9	siird		20	ol.ol.seade		6,9	11,2
-112	mustapesu šaht		1,6	5		5	S1/ol.ol.seade		3,1	2,0
-117/6	koridor		6,1	25	ol.ol.seade	siird			4,1	6,7
-111/2	triikimine	1	20,9	50	ol.ol.seade	siird		50	2,4	3,9



TELLIJA

OPTIMUS EHTUS OÜ

PROJEKTIJUHT Tiia Kõvask

VOL. INSENER Kersti Hint

OBJEKTI NIMETUS

**Häädemeeste hooldekodu
vana maja rekonstrueerimine**

Lasteaia 1, Häädemeeste alevik, Häädemeeste vald

JOONISE NIMI

ÕHUHULKADE TABEL

AIA 6 PÄRNU ESTONIA
+372 44 59 810 WWW.PEKEP.EE
MTR EP 10052624 - 0001

KUUPÄEV
08.04.2020

TÖÖ NR.
20027

STAADIUM
TP

JOONISE NR
KVV-SK-Lisa 1-3

MUUDATUS
M0