



	Avastud kaevik 1,62,0,0	DN65/160 - 4,6m 57 50 0	LITVALUS 150mm 0,96 1,01 1,10	59,05 59,05 59,05 59,10 59,10	HS-2T N-2.1 N-2.2 UK-2.1
--	----------------------------	----------------------------	--	---	-----------------------------------

1. **marigita** tustatustest ristivate tehnovõrkude sügavused on teadmata. Kõrgused on vajalik ehitustööde käigus väljasurfind ning käitsiti läbi kaevata. Vajavusel tule projektiehitustele torustiku korrigeerimiseks.
2. **Elektri- ja sidekaablate täpne kõrgus tule määrata ehitustööde käigus. Vajavusel tuleb ette jäävad kaablid tööle üles tõsta allapoole projektiehitustele määratud torustikust.**
3. **Projektiehitustele torustiku kohale min 200 mm kõrgusele tule paigaldada nõuetekohane hoiatuslamb.**
4. **Soojustorustiku ristumistele teiste tehnovõrkudega tagada vähimad püstikujad:**
 - 0,2 m - elektri- ja sidekaablatele;
 - 0,2 m - vee-, survekanalisatsiooni- ja iseseisoleva kanalisatsioonitorustikuga
 - 0,2 m - terveseis gaasitorustikuga
 - 0,3 m - PE gaasitorustikuga