



PÄÄSTEAMET

/*ASUTUSESISESEKS

KASUTAMISEKS

Märge tehtud:

Kehtib kuni:

Alus:

Teabevaldaja: Päästeamet*/

Triinu Jürisaar
Võru Vallavalitsus
vald@voruvald.ee

Teie 26.02.2025 nr 7-1/716

Meie 25.03.2025 nr 7.2-3.2/1157-1

**Kose alevikus Kose tee 11 // Luigemäe
katastriüksuse detailplaneeringu
kooskõlastamisest keeldumine**

Päästeseaduse § 5 lg 1 p 8 alusel keeldub Päästeameti Lõuna päästkeskuse ohutusjärelvalve büroo nõunik Margo Lempu kooskõlastamast Võru maakonnas Kose alevikus Kose tee 11/Luigemäe katastriüksuse detailplaneeringudetailplaneeringut järgmisel põhjusel:

Tuletõrje veevarustuse lahendus ei vasta nõuetele. Planeeringuga planeeritakse IV (kogunemishoone) kasutusviisiga ehitist mitte esimese (elahoone) kasutusviisiga ehitist. Ja SIM 18.02.2021 a määruse nr 10 § 6 lg 5 mööndust kasutada ei saa.

Päästeameti Lõuna päästkeskuse kooskõlastuse andmisest keeldumine on sisult menetlustoiming. Üldjuhul saab haldusmenetluse toimingut vaidlustada koos haldusaktiga (sisulise otsusega) - antud juhul on vaide või kaebuse esitamine võimalik pärast Võru vallavalitsuse otsust planeeringu kehtestamise keeldumise kohta.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Margo Lempu

Ohutusjärelvalve büroo nõunik

Lõuna päästkeskus

+372 7337313

margo.lempu@paasteamet.ee