



PÄÄSTEAMET

Haljala Vallavalitsus
haljala@haljala.ee

Teie 27.12.2023 nr 7-1/60-26

Meie 26.01.2024 nr 7.2-3.3/7571-4

**Karepa külas Raamatukogu kinnistu
detailplaneeringu kooskõlastamisest
keeldumine**

Päästeseaduse § 5 lg 1 p 7 ja planeerimisseaduse § 127 alusel keeldub Päästeameti Ida päästkeskuse ehituskontrolli teenuse nõunik Kristina Kazmin kooskõlastamast KEK INVEST AS (töö nr 22-50) poolt koostatud Lääne-Viru maakonnas Haljala vallas Karepa külas asuvalle Raamatukogu kinnistu detailplaneeringu tuleohutusosa järgmistel põhjustel:

1. Väline tulekustutusvesi tuleb lahendada vastavalt siseministri määrusele nr 10 „Veevõtukohta rajamise, katsetamise, kasutamise, korrashoiu, tähistamise ja teabevahetuse nõuded, tingimused ning kord“
2. Lisada põhiplaanile veevõtukoht ning lisada info, kas tegemist on ametliku veevõtukohaga ning kas ta vastab siseministri määruse nr 10 „Veevõtukohta rajamise, katsetamise, kasutamise, korrashoiu, tähistamise ja teabevahetuse nõuded, tingimused ning kord“ nõuetele.

Päästeameti Ida päästkeskuse kooskõlastuse andmisest keeldumine on sisult menetlustoiming. Üldjuhul saab haldusmenetluse toimingut vaidlustada koos haldusaktiga (sisulise otsusega) - antud juhul on vaide või kaebuse esitamine võimalik pärast Haljala Vallavalitsuse planeeringu vastuvõtmise otsuse või selle andmisest keeldumise kohta

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)
Kristina Kazmin
ohutusjärelvalve büroo nõunik
Ida päästkeskus

+372 56877767
kristina.kazmin@rescue.ee

Ida päästkeskus / Rahu 38 / 41532 Jõhvi / 628 2000 / ida@rescue.ee / www.paasteamet.ee /
Registrikood 70000585