

Tähelepanekud 25.09.2025

Palume tagada sademeveetruubi põhjast paigaldusügavus minimaalselt 1,0m nagu oli varasemas projekti versioonis. Palume kajastada vastavalt pikiprofiilis.

