

Andra Laine  
E-Service AS  
andra@eservice.ee

Teie 24.07.2024

Meie 30.08.2024 nr 3-1.1/2024/4559

### **Kiisa 33 kV kaablitrassi kooskõlastamine**

Austatud Andra Laine

Pöördusite Riigimetsa Majandamise Keskuse (edaspidi RMK) poole seoses Kiisa 33 kV maakaabelliini projekteerimisega. Soovite kooskõlastust kirjale lisatud asendiplaanides kavandatud trassile RMK hallatavatel kinnistutel Viimsi metskond 47 ja Viimsi metskond 273.

Olles läbi vaadanud esitatud dokumendid kooskõlastame planeeritud trasside asukohad Kinnistutel Viimsi metskond 47 (71814:001:0222) ja Viimsi metskond 273 (71801:001:1607).

Koostatud projekt palun esitada kooskõlastamiseks RMK-le.

Juhime tähelepanu, et kinnistul Viimsi metskond 47 läbib kavandatav trass metsamaad, kus metsa majandamisel on vala liikuda metsaveotehnikaga. Palume projektis kavandada maakaabli paigutus kaitsetorusse ja sügavusele, mis ei seaks piiranguid metsatehnika kasutamiseks riigimetsamaal.

Lugupidamisega

Jaan Schults  
metsaülem  
Edela regioon

5282363 jaan.schults@rmk.ee