



TRANSPORDIAMET

Martin Malm  
INSENERIBÜROO URMAS  
NUGIN OÜ  
martin@ibun.ee  
Side tn 4-1  
50107, Tartu, Tartu maakond

Teie 08.12.2023

Meie 21.12.2023 nr 7.1-2/23/20945-4

### **Ojapera metsaparandusobjekti rekonstrueerimise projekti kooskõlastus riigitee nr 24181 maaüksusel ja kaitsevööndis**

Olete esitanud Transpordiametile kooskõlastamiseks metsaparandusehitise rekonstrueerimise projekti riigitee nr 24181 Abja-Paluoja - Sarja - Tõlla tee **km 12,68-13,20** maaüksusel ja tee kaitsevööndis Viljandimaal Mulgi vallas Sarja ja Räägu külades.

Projektiga on ette nähtud riigitee nr 24181 km 12,683 truubi rekonstrueerimine, eesvoolukraavi nr 900 hooldamine ning riigitee truubi ette on kavandatud ehitustööde aegse sette-ekraani soovituslik asukoht.

Transpordiamet 12.04.2022 kirjaga nr 7.1-2/22/6653-2 kooskõlastanud Põllumajandus- ja Toiduameti projekteerimistingimuste eelnõu. Projekti koostamisel on Transpordiameti 12.04.2022 kooskõlastuses toodud nõuetega arvestatud.

Võttes aluseks ehitusseadustiku (EhS) § 19, § 24, § 70, § 71, § 92 lg 6 ja lg 10, § 97, § 99 lg 3 ja lg 4 ning Transpordiameti põhimääruse **KOOSKÕLASTAME** Koostaja: INSENERIBÜROO URMAS NUGIN OÜ töö nr 2022066 „*Ojapera metsaparandusobjekti rekonstrueerimise projekt*“ (seisuga 07.12.2023).

Projekti realiseerimisel tuleb arvestada järgneva informatsiooni ja nõuetega:

1. Riigitee nr 24181 teelõik km 13,171-13,718 on kruusateede säilitusremondi objekt 2026 aastal. Tuleb arvestada, et töödele kehtib garantii 3 aastat alates tööde vastuvõtmise kuupäevast ning riigitee konstruktsioonide ja rajatiste kahjustamine ´garantii perioodil peab olema välistatud.
2. Riigitee ja riigitee mahasõitude olemasolevad teetruubid ning trupide sisse- ja väljavoolu kindlustused peavad säilima. Teede muldkeha ja teede katendi kahjustamine ei ole lubatud.
3. Materjalide veod korraldada olemasolevate juurdepääsuteede kaudu, ladustamist ning peale- ja mahalaadimistõid riigiteele mitte kavandada. Riigitee nõlvadel sõitmine või manööverdamine ning muul viisil konstruktsioonide ja rajatiste kahjustamine on keelatud.
4. Projekti realiseerimisel tuleb vältida pinnase (muda, kruus jms) kandumist riigiteele. Vajadusel näha ette vastavaid leevendavaid meetmeid, näiteks sõidukite puhastamine enne riigiteele sõitmist.
5. EhS § 70 lg 2 p 1 kohaselt ei tohi ehitus- ega muu tegevus kaitsevööndis ohustada riigiteed või selle korrakohast kasutamist. Kui kavandatav tegevus võib riigiteel liiklejaid mistahes viisil

ohustada, tuleb ohutuse tagamisel lähtuda liikluseaduse § 71 lõike 4 alusel kehtestatud majandus- ja taristuministri 13.07.2018 määrusest nr 43 „Nõuded ajutisele liikluskorraldusele“.

6. Lubade (ehitusteatis, ehitusluba) menetlusse palume kaasata Transpordiameti (EhS § 36 lg 5, § 42 lg 7).
7. Enne riigitee maaüksusel ehitustööde alustamist tuleb huvitatud isikul:
  - 7.1.koostada liikluskorralduse projekt vastavalt liikluseaduse § 71 lõike 4 alusel kehtestatud Majandus- ja taristuministri 13.07.2018 määrusele nr 43 *Nõuded ajutisele liikluskorraldusele* ning kooskõlastada see Transpordiametiga e-posti aadressil [maantee@transpordiamet.ee](mailto:maantee@transpordiamet.ee).
  - 7.2.saada Transpordiametilt liikluseaduse § 72 lg 3 kohane liiklusvälise tegevuse luba. Vastav taotlus ([https://www.transpordiamet.ee/uudised-ametist-ja-kontakt/dokumendid/blanketid #td-ja-piirangud-ma](https://www.transpordiamet.ee/uudised-ametist-ja-kontakt/dokumendid/blanketid/#td-ja-piirangud-ma)) palume saata e-posti aadressil [maantee@transpordiamet.ee](mailto:maantee@transpordiamet.ee). Taotlusele lisada kooskõlastuskiri ja ehitusaegse liikluskorralduse projekt.

Kooskõlastus kehtib 2 aastat väljaandmise kuupäevast.

Järelevalvet „Ehitusseadustiku“ ja „Liikluseaduse“ täitmise üle riigitee ja selle kaitsevööndi ulatuses teostab Transpordiamet põhimääruse alusel ning nimetatud õigusaktidega kehtestatud korras.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Tiit Harjak

juhtivspetsialist

planeerimise osakonna kooskõlastuste üksus

Lisa: 2022066 Ojapera REK

Triinu Mänd

58303908, [Triinu.Mand@transpordiamet.ee](mailto:Triinu.Mand@transpordiamet.ee)