



Joogivee mikrobioloogiline analüüs

Protokoll nr ML2020/V95676M

Tellija: AZELTA Projekt OÜ Harju maakond, Tallinn, Lasnamäe linnaosa, Punane tn 14a-319, 13912

Veeallika valdaja: Viimsi Vesi Harju maakond, Viimsi vald, Viimsi alevik, Nelgi tee 1, 74001

Proovivõtu koht: Harju maakond, Viimsi vald, Lubja küla, Pärtlepõllu tee 2. Viimsi Hoolekandekeskus

Proovivõtja: proovivõtja Aare Reinsalu atesteerimistunnistus nr: 761; 1544/18

Veeallika liik: veevärgivesi

Proovi seisund laborisse saabumisel: Ilma iseärasusteta proovivõtu pudel

Proov võetud: 25.09.2020 kell: 13:45 Analüüs alustatud: 25.09.2020 kell: 15:34

Proov toodud laborisse: 25.09.2020 kell: 14:27 Analüüs lõpetatud: 28.09.2020

Proovi koodnumber: KL2020AR15099 Protokoll vormistatud: 29.09.2020

Näitaja	Ühik	Tulemus	Piirnorm	Meetod
Kolooniate arv 22°C	PMÜ/1 ml	<3	-	EVS-EN ISO 6222
Escherichia coli	MPN/100 ml	0	0	EVS-EN ISO 9308-2
Coli-laadsed bakterid	MPN/100 ml	0	0	EVS-EN ISO 9308-2

Seletus: PMÜ- pesa moodustav ühik. Seletus: MPN-kõige tõenäolisem arv, ühik „MPN/100ml“ on samaväärne ühikuga „PMÜ/100ml“

Piirnormide alus: Sotsiaalministri määrus nr. 61, 24.09.2019 „Joogivee kvaliteedi-ja kontrollnõuded ning analüüsimeetodid“.

laborispetsialist A.Voomets

Katsetulemused kehtivad uuritud proovide kohta. Protokoll tohib paljundada ainult tervikuna.

Lk. nr.1(1)

Terviseamet

Aadress: Paldiski mnt. 81, Tallinn, 10617

Reg. nr.: 70008799



65718443

tel: 7 943 600

kesklabor@terviseamet.ee

www.terviseamet.ee