



KAITSEMINISTEERIUM

Gert Virves
Evecon OÜ

gert@evecon.ee

Teie: 05.03.2024 nr [Saatja reg nr]

Meie: 12.04.2024 nr 12-1/24/75-3

Vastus kõrgusepiirangu päringule

Olete esitanud Kaitseministeeriumile 06.03.2024 päringu, milles küsisite ministeeriumi eelhinnangut tuuleelektrijaamade (TEJ) püstitamiseks Lääne-Harju vald, Änglema, Hatu, Vilivalla külade territooriumile.

Kaitseministeerium tugineb oma seisukoha kujundamisel kaitseministri 26.06.2015 määrusele nr 16 „Riigikaitse ehitise töövõime kriteeriumid, piirangute ruumiline ulatus ja andmed riigikaitse ehitise töövõimet mõjutavate ehitiste kohta“, mille § 8 kohaselt ei tohi ehitise püstitamine vähendada lennuvälja töövõimet.

Kaitseministeerium hindas päringus esitatud aladele rakenduvaid asukoha- ja kõrgusepiiranguid lennuvälja töövõimest lähtuvalt.

Kaitseministeeriumi hinnangul saab esitatud külade territooriumile püstitada TEJ tipukõrgusega kuni 187 m üle merepinna. Nimetatud piirang on tingitud kehtivatest lennuvälja käitlemise eeskirjadest ja kehtestatud lennuprotseduuridest ning Mandri-Eesti kompensatsioonimeetmete rakendamise järgselt (eeldatavalt 2025 aastal) antud piirang ei leevene.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Miiko Peris
Innovatsiooni osakonna juhataja

Paul Kunimägi
Paul.Kunimagi@kaitseministeerium.ee