



PÄÄSTEAMET

Tiia Viilu
Põlva Jakobi Kool SA
tiia.viilu@jakobikool.ee

Teie 02.03.2026 nr 1-12/16

Meie 03.03.2026 nr 7.2-2.2/1592-2

Hinnang tuleohutusalasele olukorrale

Päästeameti Lõuna päästkeskuse ohutusjärelvalve büroo teostas 13.03.2025 kontrollkäigu aadressil Kesk tn 11, Põlva linn, Põlva maakond.

Eelpool nimetatud hoones tegeleb Põlva Jakobi Kooli SA (registrikood 90015904) alus- ja põhihariduse andmisega.

Kontrollkäigul avastatud tuleohutusnõuete rikkumise likvideerimiseks on 31.03.2025 antud hoone omanikule - EELK Põlva Püha Neitsi Maarja Kogudus (registrikood 80209145) ettekirjutus, millest täitmata on nõue nr 3:

3. Likvideerida matusebüroo poolses evakuatsioonitrepikoja seinas avaus nõuetekohase tuletõkkeukse (EI-30, S-200) või evakuatsioonitrepikojale nõutava tulekindla seinaga (EI-60), et trepikojast moodustuks nõuetekohane tuletõkkesektsioon, et võimaliku tulekahju puhkemise korral oleks inimestel võimalik ehitisest ohutult evakueeruda või neid evakueerida.

Tähtaeg: 31.12.2026

Hinnang on esitamiseks Haridus- ja Teadusministeeriumile.

(allkirjastatud digitaalselt)

Madis Pintson
Ohutusjärelvalve büroo peainspektor
Lõuna päästkeskus

Madis Pintson
+372 799 8602
madis.pintson@rescue.ee