

MÄRKUSED:

1. Kaablite paigaldamisel jälgida teise tehnovõrkude paigalduskohad ja nende ristumised projekteeritud maakaabliga.
2. Kaablite ristumisel teiste tehnovõrkudega tagada normidekohased vahekaugused.
3. Paigaldada laadijate tarbeks sektioneeritud jaotuskilp tugevvoolu- ja nõrkvoolusektsooniga. Tuua kilbist välja reservkaitsetorud 5x(Ø110, PVC, 450N) perspektiivse elektriühenduse jaoks. Anda kilbile tunnus JK S1.
4. Paigaldada planeeritud parkla ettenähtud kohtadele laadijad (300 kW, Alpitronic). Võtta laadijatele toide kilbist JK S1 kaabliga 8x(NYY-O 1x185) ning 2x(NYY-O 1x95).
5. Paigaldada laadijate parkimiskohtade taga teemärk - "Elektrisõiduki parkimiskoht".
6. Paigaldada parkimiskohtade valgustuseks koonusmast 1m konsooliga ning valgustiga. Mastile paigaldada videokaamerad.
7. Laadijate kilbi toide lahendatakse eraldi projektina.
8. **Parkimisala ehitamine lahendatakse eraldi projektina.**

TINGMÄRGID

-  Projekteeritud tänavakivi
-  Projekteeritud maakaablid torus (X-kaablite arv trassis)
-  Projekteeritud sidekaabel
-  Projekteeritud 450N kaablikaitsetoru (lahtisel meetodil)
-  Projekteeritud 750N kaablikaitsetoru (lahtisel meetodil)
-  Projekteeritud vahekilp
-  Projekteeritud valgusti
-  Projekteeritud kaamera
-  Projekteeritud elektriauto laadija DC 300kW
-  Projekteeritud elektriauto laadija kaitsepost
-  Projekteeritud elektriauto laadija vundament
-  Projekteeritud parkimiskoht
-  Projekteeritud parkimiskoha märgistus
-  Elektrisõidukite laadimiskoha märgistus
-  Kinnistu piir
-  "Elektriauto parkimiskoht" teemärk 575e

TINGMÄRGID (OLEMASOLEVAD TEHNOVÕRGUD)

-  Olemasolev KP kaabelliin
-  Olemasolev MP kaabelliin
-  Olemasolev MP õhuliin
-  Olemasolev sidekaabelliin
-  Olemasolev sadeveekanalisatsioonitrass
-  Olemasolev veetrass
-  Olemasolev kanalisatsioonitrass
-  Olemasolev kanalisatsioonikaev
-  Olemasolev sadeveekanalisatsioonikaev
-  Olemasolev tänavavalgusti

Projekt:	Olerex Jõelähtme elektriautode laadimistaristu projekteerimine Kivisilla tee 3, Jõelähtme küla, Jõelähtme vald, Harju maakond					Tellija: Elektrum Eesti OÜ			
Joonis:	ASENDIPLAAN					Joonise nr: EL-4-01			
 OÜ Connecto Eesti Registrikood: 17100148 Tulu tn 19, 11314 Tallinn tel. 606 3100, faks 606 3101	Projekteeris	D.Kondaev		31.08.2025		Möötkava1:500LehtLehti			
	Kontrollis	D.Kondaev		31.08.2025					
		2506014_TP_EL-4-01_asendiplaan				Stadium	TP	1	1