

PROJEKTI KOOSKÖLASTUS NR 38720840

Kliendinumber	192566
Isikukood/Registrikood	10053247
Nimi	aktsiaselts Triger
Kontaktisik	Rein Toodu telefon 3725039238
e-post	rein@triger.ee
Aadress	J. V. JANNSENI TN 33-1, PÄRNU LINN, PÄRNU LINN 80044, PÄRNU MAAKOND
Objekti asukoht ja projekti nimi	Tõstamaa alevik, Pärnu linn, Pärnu maakond :
Projekti/töö nimetus	Tõstamaa rahvamaja

Kooskõlastamisele esitatud dokumendid	1. Materjalide spetsifikatsioon	24018_PP_EN-8-01_spetsifikatsioon.docx
	2. Projektjoonis	24018_PP_EN-4-01_asendiplaan.dwg
	3. Projekti seletuskiri	24018_PP_EN-3-01_seletuskiri.docx

Telia Eesti AS (edaspidi "Telia") seisukohad esitatud dokumentide kooskõlastamisel:

Projekt vastab Telia poolt väljastatud tehnilistele tingimustele:	ei ole väljastatud
Tööde teostamisel tuleb lähtuda sideehitise kaitsevööndis tegutsemise Eeskirjast:	jah
Töid võib teostada ainult Telia volitatud esindaja kirjaliku tööloa alusel:	jah
Info tööloa saamiseks telefoninumbri:	443 0700
Maa-alal paikneb Teliale kuuluv sideehitis:	Side maakaabel
Projekt kooskõlastatakse märkustega:	Telia sideehitiste kaitsevööndis tegevuste planeerimisel ja ehitiste projekteerimisel tagada sideehitise ohutus ja säilimine vastavalt EhS §70 ja §78 nõuetele. Tööde teostamisel sideehitise kaitsevööndis lähtuda EhS ptk 8 ja ptk 9 esitatud nõuetest, MTM määrusest nr 73 (25.06.2015) „Ehitise kaitsevööndi ulatus, kaitsevööndis tegutsemise kord ja kaitsevööndi tähistusele esitatavad nõuded“, kohaldatavatest standarditest ning sideehitise omaniku juhenditest ja nõuetest: https://www.telia.ee/partnerile/ehitajale-maaomanikule/juhendid Antud kooskõlastus ei ole tegutsemisluba Telia sideehitise kaitsevööndis tööde teostamiseks. Sideehitise kaitsevööndis on sideehitise omaniku loata keelatud igasugune tegevus, mis võib ohustada sideehitist. Sideehitise kaitsevööndis võib töid teostada ainult Telia volitatud esindaja

poolt väljastatud tegutsemisloa alusel.
Tegutsemine Telia sideehitiste kaitsevööndis on lubatud

peale sideehitise kättenäitamist järelevalve töötaja poolt ning selle fikseerimist kahepoolsest allkirjastatud aktis. Tegutsemisluba taotleda hiljemalt 5 tööpäeva enne planeeritud tegevuste algust

ja soovitud väljakutse aega Telia Ehitajate portaalis: <https://www.telia.ee/ehitajate-portaal>
Teostatavate tööde käigus tagada kujud, sideehitiste terviklikkus ja kaitsemeetmete rakendamine.

Sideehitiste kaitsemeetmete muudatused kooskõlastada enne tööde algust Telia sideehitiste

järelevalve töötajaga. Kõik Telia sideehitiste kaitsmise/säilitamisega seotud kulud kannab tööde

teostamisest huvitatud isik.

Ehitajal tuleb arvestada, et kui ehituse käigus ilmneb, et kaevamissügavus ületab sidekaabli paiknemissügavuse, tuleb kaabel töö käigus langetada uue süvendi põhja. Selleks tuleb kaevatava süvendi põhja tõmmata ~30-40cm sügavune küna (vagu), süvendi põhja kaabli alla rajada ≥15cm paksune tihendatud liivapadi, millele kaabel asetatakse. Küna (vagu) täidetakse

peale kaabli langetamist pealt samuti liivaga ≥15cm paksuses.

Et tagada olemasoleva sideehitise säilimine, on külmunud pinnasega tööde teostamine sideehitise kaitsevööndis keelatud.

Et tagada olemasoleva sideehitise säilimine, on mehhanismide kasutamine sideehitise kaitsevööndis keelatud.

- Kõik muudatused, mis on seotud sideehitistega, tuleb kooskõlastada sideehitise omaniku

volitatud esindajaga (sideehitiste järelevalve esindajaga) enne planeeritud tööde algust.

Sideehitise kaitsevööndis on sideehitise omaniku loata keelatud igasugune tegevus, mis võib ohustada sideehitist.

Näha ette kõik vajalikud meetmed ja tööd sideehitiste kaitsmiseks, tagada normatiivsed sügavused, vahekaugused (kujud).

Ehitatav trass jääb peale valmimist kolmanda isiku omaks.

Kooskõlastus kehtib kuni 10.03.2025

Kooskõlastuse võttis vastu:
Rein Toodu

Kooskõlastuse andis:
Telia Eesti AS volitatud esindaja
Hans Sild
e-post: Hans.Sild@boftel.com
telefon: 523 8143

**TEENUSE OSUTAMISE
AKT NR 0686202333****TEENUSE TELLIJAJ**

NIMI / ÄRINIMI AS TRIGER	ISIKU- VÕI REGISTRIKOOD 10053247
ESINDAJA NIMI REIN TOODU	ESINDAJA TELEFON 523 5678, 503 9238

OSUTATUD TEENUS

NIMETUS Projektide koostöölastamine: väikeprojekt	
TEENUSE OSUTAMISE KOHT Varbla mnt 3, Tõstamaa alevik, Pärnu linn (side)	
MAKSUMUS 17.45	TEENUSE OSUTAMISE KUUPÄEV 08.03.2024
TEENUSE TEOSTAJA EES- JA PEREKONNANIMI Maie Erik	

Teenuse osutaja:
Maie Erik
Elektrilevi OÜ

Teenuse tellija:
REIN TOODU

PROJEKTI KOOSKÕLASTUS

Kooskõlastuse nr 0686202333

Kooskõlastuse kuupäev 08.03.2024

KOOSKÕLASTUSE TELLIJA

Registrikood 10053247

Ettevõtte nimi AS TRIGER

Kontakisik REIN TOODU

Objekti aadress Varbla mnt 3, Tõstamaa alevik, Pärnu linn (side)

Töö number 24018

Töö sisu Tõstamaa rahvamaja ja lasteaia vaheline sidekaabel

Etapp Põhiprojekt

KOOSKÕLASTATUD TINGIMUSTEL

* Töökohal peab olema Elektrilevi OÜ poolt kooskõlastatud projekt.

* Kooskõlastus kehtib üks aasta.

* Kaevetööde tsoonis Elektrilevi OÜ kaablid puuduvad

KOOSKÕLASTUSE VÄLJASTAS

Maie Erik

Elektrilevi OÜ

Eesti Lairiba Arenduse Sihtasutus
Narva mnt 5 Tallinn 10117, Eesti
telefon: 6310 555, e-post: info@elasa.ee
reg. nr. 90010094



ELASA projekti kooskõlastus nr: KK2789

Taotleja: aktsiaselts Triger
Registrikood/isikukood: 10053247
Aadress: Pärnu maakond, Pärnu linn, Pärnu linn, J. V. Jannseni tn 33
Taotluse esitaja: REIN TOODU
Telefon: +3725039238
E-post: rein@triger.ee

Tellija: aktsiaselts Triger
Aadress: J. V. Jannseni tn 33, Pärnu linn, Pärnu linn, Pärnu maakond
Telefon: +3725187284
E-post: reimo@triger.ee

Objekti kirjeldus: 24018
Kokkupuude ELASA sidevõrguga: ELA022
Ehitise sihtotstarve: ehitusprojekt

Tere! Kooskõlastamiseks Tõstamaa rahvamaja ja lasteaia vahelise sideühenduse projekti. Projektis on ristumine ELASA trassiga.

Tingimused:

Projekti joonis on läbi vaadatud ning kooskõlastatud.

Tööde teostamine Eesti Lairiba Arenduse Sihtasutuse (ELASA) sidevõrgu liinirajatiste kaitsevööndis võib toimuda kooskõlastatult ELASA volitatud esindaja, AS Connecto Eesti, järelevalvajaga. Hiljemalt 3 tööpäeva enne kaevetööde alustamist eelnimetatud kaitsevööndis tuleb vormistada kirjalik tegutsemisluba.

Infot tegutsemisloa saamiseks tööde teostamiseks ELASA sidevõrgu liinirajatise kaitsevööndis saab Eesti Lairiba Arenduse SA võrguhalduse infosüsteemi (ELVI) kaudu <https://elvi.elasa.ee/>

Enne tööde alustamist tuleb tööde teostajal lasta täpsustada mikrorustiku paigaldussügavus ning tähistada siderajatise täpne asukoht looduses!

Siderajatise kaitsevööndis töötamisel mehhanismidega peab ELASA sidevõrgu liinirajatis jääma minimaalselt 0,3m sügavusele, edasine pinnase töötlemine mehhanismide/masinatega on keelatud ja kõik tööd tuleb teostada käsitööna.

Töökohal peab olema ELASA järelevalve spetsialisti poolt kooskõlastatud ehitusprojekt. Kooskõlastus lugeda ehitusprojekti lahutamatuks osaks.

Täiendav info telefonil +372 55609436
Käesolev kooskõlastus koostati 12.03.2024. Kooskõlastus kehtib kuni 12.03.2026.

Väljastaja:
ELASA volitatud esindaja
MARKO MITTAL