



**Katseprotokoll NH2024/V144821M**  
**Rahvatervise labor**  
**Basseinivee mikrobioloogiline analüüs**

Tellijä: TA Lõuna regionaalosakond Põllu 1a, 50303 Tartu

Veeallika valdaja:

Proovivõtu koht:

Proovivõtja: spetsialist Iris Lints

Veeallika liik: basseinivesi

Markeering:

Proovi seisund laborisse saabumisel: Ilma iseärasusteta proov

Proov võetud: 11.04.2024 kell: 8:35 Analüüs alustatud: 11.04.2024 kell: 15:16

Proov toodud laborisse: 11.04.2024 kell: 14:54 Analüüs lõpetatud: 16.04.2024

Proovivõtuprotokoll nr: **EEVVO2024ILIN0014**

Protokoll vormistatud: **16.04.2024**

Näitaja	Ühik	Tulemus	Piirnorm	Meetod
Coli-laadsed bakterid	PMÜ/100 ml	0	20	EVS-EN ISO 9308-1
Pseudomonas aeruginosa	PMÜ/100 ml	0	0	EVS-EN ISO 16266
Enterokokid	PMÜ/100 ml	0	10	EVS-EN ISO 7899-2
Kolooniate arv 37°C	PMÜ/1 ml	24	100	EVS-EN ISO 6222
Stafülokokid	PMÜ/100 ml	0	10	KJ 9.4 M10 (EVS EN-ISO 6888-1)

Seletus: PMÜ- pesa moodustav ühik.

Piirnormide alus: Vabariigi Valitsuse määrus nr. 80, 15.03.2007 „Tervisekaitsenõuded ujulatele, basseinidele ja veekeskustele.“

Proovivõtja poolt määratud parameeter:

vee temperatuur 33,6 °C

bioanalüütik S.H. Toom

Katsetulemused kehtivad uuritud proovide kohta. Protokolli tohib paljundada ainult tervikuna

Lk. nr.1(1)

Terviseamet

Aadress: Paldiski mnt. 81, Tallinn, 10614

Reg. nr.: 70008799



10022625

tel: 7 943 600

nakkus@terviseamet.ee

www.terviseamet.ee