Järve tn 4 // Vissu
90002:001:0175

Projekteeritud 1-kohaline liitumiskilp LK237118 paigaldada Järve tn 4 kinnistule 1 m kaugusele kergliiklustee teemuldest ja ca 1 m kaugusele kinnistupiirist, teeninduskülgega sõidutee suunas. Kilbile ehitada maandus 100Ω ja pot. ring ning tarbijale kaitsetoru, L= 2 m. Tootja poolt kilbi soklile märgitud kilbi paigalduskõrgust tähistav joon peab jääma tulevase kergliiklusteega samale kõrgusele ~82.30. Kilbile paigaldada märketulp.

LK237118

Miku
90002:001:0795

Miku
90002: 001: 0795

Jalgtee 2

Rakvere - Rannapungerja

Miku
90002: 001: 0794

88 Rakvere–Rannapungerja
90002: 001: 2880

Miku
90002:001:0794

88 Rakvere-Rannapungerja tee
90002:001:2880

Põllu
90002:001:0514

MPL441261
JK70978 - LK237118
AXPK4G50, trass=139 m, L=143 m.
Kaabel paigaldada 1 m sügavusele ja 1 m kaugusele, kergliiklustee teemuldest 450N Ø110 kaitsetorusse.

Projekteeritud jaotuskilp JK70978 paigaldada Põllu kinnistule. Olemasolev kaabel MPL420100 kaevata lahti ning teha sisselõige ja tõsta alajaama poolne ots jaotuskilpi ning teise otsa teha jätkumuhv KM1 ja pikendada kaabliga AXPK4G300 jaotuskilpi. Tootja poolt kilbi soklile märgitud kilbi paigalduskõrgust tähistav joon peab jääma kruusateega samale kõrgusele ~82.20. Kilbile ehitada maandus 100Ω ja paigaldada märketulp.

Ristumisel teega paigaldada kaabel kinnisel meetodil, min 1,5 m sügavusele 1250N Ø110 kaitsetorusse, trass=21 m.

Ettevaatust! Ristumine Telia Eesti AS sidetrassiga. Täpne sügavus täpsustada enne kaevetööde algust.

Kaablilipik uuendada.

MPL441262
AXPK4G300

LK226314

Põllu
90002:001:0511

TINGMÄRGID:

- Projekteeritud jaotuskilp, liitumiskilp
- Projekteeritud 0,4 kV maakaabel kaitsetorus
- Projekteeritud 0,4 kV maakaabel kinnisel meetodil
- Projekteeritud kaablimuhv
- Olemasolev 0,4 kV maakaabel
- Katastripiir

Projekt	Järve tn 4 kinnistu elektriliitumine. Vetiku küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond				Tellija: Elektrilevi OÜ
LEONHARD WEISS	Joonis: Asendiplaan				Joonise nr: LC3966_TP_EL-4-01
LEONHARD WEISS OÜ E-post estonia@leonhard-weiss.com Telefon +372 601 2285 Registrikood 12083348 EE101756486	Projekteeris	Raido Rebane		26.06.2025	+372 5699 8445
	Kontrollis	Kunnar Kangro		26.06.2025	+372 5304 5971
	Projektijuht				
	Mõõtkava: M 1: 500	Staadium: Tööprojekt	Keel: EST	Leht: 1	Lehti: 1