



- MÄRKUSED:
- Kõrgused EH2000 süsteemis.
 - Kinnisel meetodil projekteeritud torude läbimõõdud, arv ja puurimise viisid võivad muuta ehituse käigus. Uut lahendust tuleb eraldi kooskõlastada.
 - ELASA trassiga peab puhas vahe jääma min 1,0m. ELASA sidetrassi sügavus on näidatud alal, kus horisontaalvahekaugus sidetrassi ja projekteeritud trassi vahel on vähem kui 1,0m.

Töö nimetus: Metsatuka kinnistu elektrivarustus		Objekti aadress: Metsatuka, Jahukundru, 11174 Paldiski-Padise tee, Karilepa küla, Madise küla, Lääne-Harju vald, Harjumaa	
Tellija Elektrilevi OÜ		Joonise nimetus: RISTMEVÄLJA JOONIS 1	
Kontrollis A. Soboleva	22.05.26	 OÜ PLUVO EESTI Värvi tn 4, 10621 Tallinn, Eesti e-mail : info@pluvo.ee www.pluvo.ee	
Koostas A. Soboleva	22.05.26		
Töö nr: PL25-55-24	Staadium: TP	Versioon: -	Joon. nr: AS-4-1
		Mõõtkava: 1:100	Faali nimi: PL255524_TP_EL-6-01_AS-4-Ristmevälja.dwg
		Leht: 10/13	



MÄRKUSED:

- Kõrgused EH2000 süsteemis.
- Kinnisel meetodil projekteeritud torude läbimõõdud, arv ja puurimise viisid võivad muuta ehituse käigus. Uut lahendust tuleb eraldi kooskõlastada.
- ELASA trassiga peab puhas vahe jääma min 1,0m. ELASA sidetrassi sügavus on näidatud alal, kus horisontaalvahekaugus sidetrassi ja projekteeritud trassi vahel on vähem kui 1,0m.

Töö nimetus: Metsatuka kinnistu elektrivarustus				Objekti aadress: Metsatuka, Jahukundru, 11174 Paldiski-Padise tee, Karlepa küla, Madise küla, Lääne-Harju vald, Harjumaa			
Tellija: Elektrilevi OÜ				Joonise nimetus: RISTMEVÄLJA JOONIS 2			
Kontrollis:	A. Soboleva	22.05.26		MTR nr. PL2555-24 TP_EL-6-01_AS-4-Ristmevälja.dwg			
Koostas:	A. Soboleva	22.05.26					
Töö nr.:	PL25-55-24	Staadium:	TP	Version:	-	Joon. nr.:	AS-4-2
				Möötkava:	1:100	Faali nimi:	
				Leht: 11/13			