

**TAOTLUSE ESITAJA**

Nimi / ärinimi			Isiku- või registrikood
Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus			70009764
Kontaktaadress	Tänav / maja / korter	Sihtnumber	Maakond
	Tallinn, Järve tn, 34a	11314	Harju maakond
	Telefon	e-post	
	5449 0814	lepingud@kaitseinvesteeringud.ee	
Kontaktisik	Nimi		
	Oliver Hellaste		
	Telefon	e-post	
	5449 0814	oliver.hellaste@rkik.ee	

**VÕRGUÜHENDUSE ASUKOHT**

Võrguühenduse kasutamise asukoht / aadress Tallinna mnt 9 Paldiski linn Lääne-Harju vald Harju maakond			
Tarbimiskoht Keskpinge LP 2000kW		Katastriüksuse number 58001:005:0040	
Minimaalne 1-faasiline lühisvool 73186		Maksimaalne 3-faasiline lühisvool 60474	
Piirkonna alajaam PALDISKI 110/35/20/6	Toitefiider ALEXELA I:PAL	Jaotusalajaam AJ12522:(Harju-Risti)	Jaotusfiider

**TOOTEVALIK**

Elektritootja (16 kuni 499 kW) tingimuste muutmine
--

**OLEMASOLEVA VÕRGUÜHENDUSE JA MÕÕTESÜSTEEMI ANDMED**

Lubatud võimsus 2000 kW	Nimitoiteping 6 kV
----------------------------	-----------------------

**ELEKTRILEVI TEGEVUSED**

<p>Käesolevad tehnilised tingimused on väljastatud 30 kW elektrijaama ühendamiseks Elektrilevi OÜ jaotusvõrguga. Võrku antav võimsus 0 kW. Võrguettevõtja paigaldab mõõtekilbis (Tallinna mnt 9, Paldiski linn, Lääne-Harju vald, Harju maakond) vastavad kahepoolse toite hoiatussildid liitumiskilpi ja jaotusfiidrite.</p> <p>Tehnilised lähteandmed elektrijaama liitumispunkti kohta:</p> <p>liitumispunkti nimipinge 6 kV,</p> <p>minimaalne ühefaasiline lühisvool liitumispunktis enne elektrijaama ühendamist ca 73,186 kA,</p> <p>perspektiivne kolmefaasiline maksimaalne lühisvool liitumispunktis liituja seadmete lühisvoolutaluvuse valikuks on ca 60,474 kA.</p> <p>Võrguettevõtjal on õigus nõuete rikkumisel ja liitumisvõimsuse ületamisel eraldada elektrijaam süsteemist, katkestades elektripaigaldise ja jaotusvõrgu vahelise ühenduse liitumispunktis.</p>
--

**KLIENDI TEGEVUSED**

Elektritootja liitumiseks tuleb sõlmida Elektrilevi OÜ-ga liitumisleping. Liitumistasu sisaldab kõigi vajalike tööde maksumust. Pärast liitumislepingu sõlmimist ja liitumistasu esimese osamakse tasumist, Elektrilevi OÜ projekteerib ja ehitab elektrivõrgu kuni liitumispunkti.

Kui käesolevate tehniliste tingimuste number ühtib sõlmitud liitumislepingu numbriga, siis on tehnilised tingimused jõus liitumislepingu lõppemiseni.

Elektripaigaldise, sh elektrijaama projekteerimisel, ehitamisel ning kasutusele võtmisel tuleb lähtuda seadme ohutuse seaduses, ehitusseadustikus ja elektrisüsteemi toimimise võrgueeskirjas toodud nõuetest ning Elektrilevi kodulehel avaldatud tüüpsetest tehnilistest tingimustest vastavat tüüpi tootmismoodulile.

Tootmismoodulite tüüpsed tehnilised tingimused sõltuvalt võimsusest on kättesaadavad Elektrilevi kodulehel [www.elektrilevi.ee](http://www.elektrilevi.ee) jaotises „Teenused“ – „Tehnilised tingimused“. <https://www.elektrilevi.ee/et/tehnilised-tingimused>

**TEHNILISTE TINGIMUSTE KOOSTAJA**

Nimi: Taivo Nõupuu

Elektrilevi OÜ volitatud esindaja

+37251913775 | [taivo.noupuu@elektrilevi.ee](mailto:taivo.noupuu@elektrilevi.ee)

**Koostatud:** 26.06.2024

**Kehtib kuni:** 26.06.2025