



Tingimäke

- Projekteeritud MP maakabeliliin
- Projekteeritud KP maakabeliliin
- Projekteeritud kaitseseoru (1250 N)
- Projekteeritud kaitseseoru (750 N)
- Olev MP õhuliin
- Olev KP kaabel
- Tööt välgas olev sidakaabel
- Olev drenaaž
- Kaatsrükkuse piir

Liinide tähistus on enne kaardiport trassi pikkus, pärast kaardiport liini pikkus

Märkused:

1. Ehitustööd toimuvad 46 Tatra-Otepää-Saigaste tee kaitseseorndis ja teemaal.
2. Kaabli vähim sügavus mulde all on 1,5 m.
3. Kaabli vähim sügavus mulde nõlvast kuni 1 m kaugusel on 1,2 m.
4. Kaabli vähim sügavus teemaal on 1,2 m.

Kasutatud materjal:
1. Geoaalus - Kirjanurk OÜ (kõõ nr. 89111G) 10.2022

Kõrgused EH20000 süsteemis

<p>LEONHARD WEISS</p> <p>Projektantsid: K. Kangro, K. Maaten</p> <p>Projektantsid: M. Kõrre, M. Kõrre</p>		<p>Asendiplaani vaated 7-9</p> <p>Projektantsid: M. Kõrre, M. Kõrre</p> <p>Projektantsid: M. Kõrre, M. Kõrre</p>		<p>Tellijärgne</p> <p>Enfrit Connect OÜ</p> <p>Asendiplaani vaated 7-9</p>	
<p>LEONHARD WEISS OÜ</p> <p>E-post: esoina@leonhard-weiss.com</p> <p>Tel: +372 601 2285</p> <p>Registreeritud: 12083388</p>	<p>Projektantsid: K. Kangro</p> <p>Projektantsid: K. Maaten</p>	<p>Projektantsid: M. Kõrre</p> <p>Projektantsid: M. Kõrre</p>	<p>Projektantsid: M. Kõrre</p> <p>Projektantsid: M. Kõrre</p>	<p>Projektantsid: M. Kõrre</p> <p>Projektantsid: M. Kõrre</p>	<p>Projektantsid: M. Kõrre</p> <p>Projektantsid: M. Kõrre</p>