

Valgusti ja kaamera
WP15.1: XPUJ 3G1,5
A60-1.1: CAT6 FTP
WA61: ÖLFLEX CLASSIC 110 9G0,75
Reserv: CAT6 FTP

G040 00-XT-001
WG5: EB-CY 2x0.75 mm2
WG5-G: H07V-K 1x6 gnye

G040 00-PT-001
WG1: EB-CY 2x0.75 mm2
WG1-G: H07V-K 1x6 gnye

G040 00-150-BV-003
WP19: MCCMK-HF 3x2.5/2.5
WM3: RE-2X(St)Yv-fl 8x2x0.75
WP3-G: H07V-K 1x6 gnye

Kaamera
A60-2.1: CAT6 FTP
WA62: ÖLFLEX CLASSIC 110 9G0,75
Reserv: CAT6 FTP

G040 00-500-BV-001
WP17: MCCMK-HF 3x2.5/2.5
WM1: RE-2X(St)Yv-fl 8x2x0.75
WP1-G: H07V-K 1x6 gnye

G040 00-PT-02
WG2: EB-CY 2x0.75 mm2
WG2-G: H07V-K 1x6 gnye

G040 00-150-BV-002
WP18: MCCMK-HF 3x2.5/2.5
WM2: RE-2X(St)Yv-fl 8x2x0.75
WP2-G: H07V-K 1x6 gnye

Tingmärgid:



Ol.olev rõhuandur ja manomeeter



Ol.olev gaasikraan



Proj. ajami toitekaabel
MCCMK-HF 3x2.5/2.5



Proj. ajamite signaalkaabel



Proj. videokaamerate kaablid



Proj. kaameramast
(piksekaitse)



Proj. vertikaalne maandur



Proj. horisontaalne
maandustraad




Demonteeritav piirdeaed



Piirdeaia uus asukoht



Proj. valgustusmast



Proj. soojustatud konteiner
elektri- ja automaatikakilpide
paigaldamiseks (3 x 2.5 m)

 ProSystem		Objekt		Jägala liinikraanisõlme kaugjuhtimine		Projekt/Stadium	
Tel. +372 671 4183, E-mail info@prosystem.ee		Tallinn		Elering AS		EP/TP	
Tegevuslitsents EL10856120-0001 13.11.2002		Objekti asukoht		Jägala küla, Jõelähtme vald		Töö nr.	
				Harjumaa		P883	
Projekteeris:		Madis Lepiksaar		Joonise nimi		Joonise nr.	
Kontrollis:		Indrek Aver		Asendiskeem		EL-1	
Kinnitas:		Asko Kuusalu		Lehekõlg		Mõõtkava	
Kuupäev		20.08.2024		1/1		1:100	
Fail		P883_FI-1_Asendiplaan.dwg		Lehe mõõt		A2	