



- Tähistused**
- Olemasolev drenaaž
 - Olemasolev sisekanalisatsioon
 - Olemasolev MP kanalid
 - Olemasolev MP õhulin
 - Demonteeritav linivõrk
 - Olemasolev KP õhulin
 - Kambripip
 - Projektne mast
 - Projektne tug
 - Projektne mastilajam
 - Rekonstrueeritav keskpinge õhulin
 - Projektne tõmmis

Märkused:
 1. Paigaldada IV klassi kreosootimmutusega mast L=11m ja tugi L=14m IV klass
 2. Paigaldada V klassi kreosootimmutusega mast L=11m ja tugi L=15m V klass

Mõniste-Uus Hirsiku rekonstrueerimine, Rõuge vald, Võru maakond		Töö	
Elektriline OÜ		IPZ77-1-1	
LEONHARD WEISS		Elektripaigaldise plaan	
Projektant	Kaido Ahoja	Teh. 5426415	M 1:5000
Disainist	Kaido Ahoja	Revisor	Revisor
Korraldaja	Kaido Ahoja	Surf	Lüh
E-post: elektro@leonhard-weiss.com		Tel: 5426415	
Telefon: +372 61 2161		Faks: 5426416	
Pöörakeel: 1000048			