

**From:**  
**Sent:**  
**To:**  
**Cc:**  
**Subject:** FW: Seoses puurkaevuga Taali metskond kinnistul

---

**From:** Christina Vohla <[Christina.Vohla@keskkonnaamet.ee](mailto:Christina.Vohla@keskkonnaamet.ee)>  
**Sent:** Thursday, November 2, 2023 5:07 PM  
**To:** Aliis Kevvai <[aliis.kevvai@rmk.ee](mailto:aliis.kevvai@rmk.ee)>  
**Subject:** Seoses puurkaevuga Taali metskond kinnistul

Tere!

Seoses looduskasutuse osakonnast Liis Sinijärve poolt edastatud infole asub Maa-ameti kaardi järgi Taali metskond 5 kinnistul (56801:005:0277) puurkaev PRK0013267. Eesti looduse infosüsteemis (EELIS) järgi annab andmebaas puurkaevu asukoha aadressiks Muraka tn 28, Sindi linn, kuid katastritunnuseks on metskonna kinnistu 56801:005:0277.

Paikvaatluse andmetel on Maa-ameti kaardil näidatud asukohas auk, mis on lintidega piiratud. Ei ole teada, kas seal sees on endiselt puurkaev. EELIS- e andmete järgi ei ole puurkaevu likvideeritud ega likvideeritav.

Palume selgitada, kas antud kohas asub puurkaev, kuna kaevu olemasolul on kaev kaitsmata pinnavee sissevoolule ja ohustab põhjaveekihti, mida kaev avab.

Vastavalt ehitusseadustiku § 128 on puurkaevu või -augu omanik või maaomanik kohustatud lammutama kasutamiskõlbmatu, põhjavee seisundile ohtliku või kasutusotstarbe kaotanud puurkaevu või -augu. Pädev asutus kooskõlastab puurkaevu või -augu lammutamise ehitusprojekti Keskkonnaametiga. Samuti tuleb puurkaevu või -augu lammutamise teatis esitada lisaks pädevale asutusele ka Keskkonnaametile. Seega puurkaev olemasolul tuleb see kas projekti alusel lammutada või projekti alusel ümber ehitada nõuetele vastavaks.

Palume infot esimesel võimalusel.

Lugupidamisega

**Christina Vohla**  
spetsialist  
veeosakond | Keskkonnaamet  
Roheline 64 | 80010 Pärnu  
+ 372 5690 8272

[www.keskkonnaamet.ee](http://www.keskkonnaamet.ee) | [www.kaitsealad.ee](http://www.kaitsealad.ee)  
[Keskkonnaamet Facebookis](#)

Keskkonnaamet on avaliku sektori atraktiivseim tööandja 2022

usaldusväärsus ♦ hoolivus ♦ koostöötahe ♦ tulemuslikkus