


HS-4, Uus tn 5

Mhor 1:500
Mvert 1:50



KAEVU TÄHIS	HS-4	YK-6
OLEMASOLEVA MAAPINNA KÕRGUS	37.56	37.70
KÕRGUS TORU PEALE	1.09	1.23
KÕRGUSMÄRK TORU PEALE	36.47	36.47
TORU RAJAMISSÜGAVUS	1.38	1.52
LANG	0.0000	
PIKKUS (m)	7.2	
TORU LÄBIMÕÖT	Twin DN80/280	
TORU PIKKUS	- 7.2m	
VAHEKAUGUSED (m)	7.2	
SIRGESTATUD TRASSI PLAAN		



Suur-Jõe 63, Pärnu
Tel (+372) 6016500
www.termopilt.ee
OÜ TERMOPIILT
Registrikood: 11216921
MTR: EEP000638
TEL003100

Tellija: SW Energia OÜ			Töö nr.	Stadium
Töö nimetus: Luunja alevik, Luunja vald Kaugküttetorustik			1155	TP
			Kaust nr. SVV	
Joonise nimetus: Pikiprofiil HS-4 kuni YK-6			Joonise nr: 6-03	
Projektijuht	T. Rähmonen	/allkirjastatud digitaalselt/	Mõõtkava: 1:50/1:500	
Vastutav spets.	T. Rähmonen	/allkirjastatud digitaalselt/		
Insener	K. Lille	/allkirjastatud digitaalselt/	Trükitud: 30.06.2025	
		/allkirjastatud digitaalselt/		
Faili nimi: 1155 TP SVV.dwg				