


## MÄRKUSED:

1. Sidekaabli ja veetrassi täpsed sügavused on projektikoostamise ajal teadmata.

Mhor 1:500

Mvert 1:50



KAEVU TÄHIS	HS-1	YK-2
OLEMASOLEVA MAAPINNA KÕRGUS	40.11	40.07
KÕRGUS TORU PEALE	0.98	1.07
KÕRGUSMÄRK TORU PEALE	39.13	39.00
TORU RAJAMISSÜGAVUS	1.12	1.21
LANG	0.0160	
PIKKUS (m)	8.0	
TORU LÄBIMÕÖT	2 x DN50/140	
TORU PIKKUS	- 8.0m	
VAHEKAUGUSED (m)	8.0	
SIRGESTATUD TRASSI PLAAN		



Suur-Jõe 63, Pärnu  
Tel (+372) 6016500  
www.termopilt.ee  
OÜ TERMOPIILT  
Registrikood: 11216921  
MTR: EEP000638  
TEL003100

Tellija: SW Energia OÜ

Töö nimetus:

Luunja alevik, Luunja vald  
Kaugküttetorustik

Joonise nimetus:

Pikiprofiil  
HS-1 kuni YK-2

Projektijuht

T. Rähmonen

/allkirjastatud digitaalselt/

Vastutav spets.

T. Rähmonen

/allkirjastatud digitaalselt/

Insener

K. Lille

/allkirjastatud digitaalselt/

Faili nimi: 1155\_TP\_SVV.dwg

Töö nr.

1155

Stadium

TP

Kaust nr.

SVV

Joonise nr:

6-05

Mõõtkava:

1:50/1:500

Trükitud:

30.06.2025