

<u>H=1.19</u>	<u>H=0.95</u>	H=1.08
---------------	---------------	--------

39.50

39.00

38.50

38.00

Mhor 1:500

Mvert 1:50

KAEVU TÄHIS	<div> <div>HS-7</div> <div>YL-6</div> <div>YK-12</div> </div>		
OLEMASOLEVA MAAPINNA KÕRGUS	39.69	39.71	39.84
KÕRGUS TORU PEALE	0.75	0.77	0.90
KÕRGUSMÄRK TORU PEALE	38.94	38.94	38.94
TORU RAJAMISSÜGAVUS	0.88	0.95	1.08
<div> <div>LANG</div> <div>PIKKUS (m)</div> </div>	<div>0.0000</div> <div>3.6</div>	<div>0.0000</div> <div>7.6</div>	
TORU LÄBIMÕÕT	2 x DN40/125, Twin DN40/180		
TORU PIKKUS		- 11.2m	
VAHEKAUGUSED (m)	3.6	7.6	
SIRGESTATUD TRASSI PLAAN			



Suur-Jõe 63, Pärnu
Tel (+372) 6016500
www.termopilt.ee
OÜ TERMOPILT
Registrikood: 11216921
MTR: EEP000638
TEL003100

Tellija: SW Energia OÜ			Töö nr.	Stadium
Töö nimetus: Luunja alevik, Luunja vald Kaugküttetorustik			1155	TP
			Kaust nr. SVV	
Joonise nimetus: Pikiprofiil HS-7 kuni YK-12			Joonise nr: 6-10	
Projektijuht	T. Rähmonen	/allkirjastatud digitaalselt/	Mõõtkava: 1:50/1:500	
Vastutav spets.	T. Rähmonen	/allkirjastatud digitaalselt/		
Insener	K. Lille	/allkirjastatud digitaalselt/	Trükitud: 30.06.2025	
		/allkirjastatud digitaalselt/		
Faili nimi: 1155 TP SVV.dwg				